



“HUDUDYIYELEKTR TARMOQLARI” AJ
“TOSHKENT HUDUDYIYE FILIALI”

“ANGREN SHET” ELEKTR TARMOQLARIGA ULANISH UCHUN TEXNIK SHARTLAR

Texnik shart raqami: 27407134835
Sana: 27.11.2025

Murojaat raqami: 137236
Murojaat raqami (YIDXP): 231416852
Sana: 25.11.2025

1. **Obyekt:** Yangi ulanish, Angren shahar hududi , ЁРИТИШ ТИЗИМИ;
2. **Buyurtmachi:** "LOYIHA GEOLOGIYA ILMIY TADQIQOT BYUROSII" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT ;
3. **Ulanadigan kuchlanishi:** 220V ;
4. **Ruxsat etilgan umumiy quvvat:** 10 kVt;
5. **Elektr ta'minoti toifasi:** II ;
6. **Obyektning manzili:** Angren shahar hududi
7. **Faoliyat turi:** ЁРИТИШ ТИЗИМИ;
8. **Asosiy elektr ta'minoti:**

1.Asosiy elektr ta'minoti 110/10 kV “Qorabog” PSdan chiquvchi 10 kV “Mevali” fideriga ulangan 91-sonli TPning 0,4 kV tomoniga aloxida avtomat o'rnatib, kuchlanishi 0,22 kV qurish SIP simlari orqali amalga oshirilsin.

9. Zaxira elektr ta'minoti:

7. Elektr energiya sarfini xisobga olish elektr tarmog'ining balans bo'yicha mansublik chegarasida olib borilishi nazarda tutilsin va elektr energiyani tijorat xisobini olishni 2018 yil 23 oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3981-sonli Qarorida ko'rsatib o'tilgan «Toshelektroapparat» MChJ XK tomonidan ishlab chiqarilayotgan elektr xisoblagichlar urnatilishi lozimligi ko'rsatib o'tilgan avtomatlashtirilgan tizimi xamda yuqori aniqlikdagi elektron elektr energiya xisoblagichini to'g'ridan-to'g'ri o'rnatilishi bilan amalga oshirilsin.

8.ASKUE priborlari aloxida shkafda o'rnatilsin.

9.Yoritish tizimi uchun zamonaviy energotejamkor yoritish chiroqlaridan foydalanilsin va tashqi yoritish uskunalariga fotoreleli tizimi o'rnatilsin xamda quyosh paneli o'rnatilsin.

10.Elektr uskunlarini yangidan tarmoqqa ulanishi elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha shartnoma tuzilgandan so'ng amalga oshirilsin.

11.Elektr energiyasidan, isitish maqsadida foydalanish uchun “O'zdavenergonazorat” davlat inspeksiyasidan tegishli ruxsat olinsin.

12.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 26 dekabrdagi 1050-sonli Qaroriga muvofiq “Muxofaza zonalari”ga rioya etgan xolda qurilish ishlari va faoliyati olib borilsin.

Xizmat ko'rsatish:

yu/k tomoni(kabeli,RP,TP) - Angren ShET shartnomasiga asosan

TPning p/k qismi -Istemolchi

p/k tomoni (kabel, el/usk.) - Istemolchi

13.Elektr energiya xisobi elektr qurilmalari tuzilish qoidasi (PUE)ga asosan bajarilsin.

14.Texnik shartlar talablari bajarilishi shart.

15.Tarmoqqa ulanish uchun texnik shart asos deb xisoblanmaydi.

Texnik shartlarni amal qilish muddati texnik shart berilgan kundan boshlab bir yil.

Ushbu muddat o'tgandan keyin texnik shart bekor qilingan xisoblanadi.

10. **Elektr ta'minotini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha shartlar.**

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 9 sentyabrdagi PF-220-son farmoni ijrosini taminlash maqsadida umumiy ruxsat etilgan quvvatni kamida 30% tiklanuvchi elektr energiya manbalari foto elektr stansiyasi(quyosh panellari)o'rnatish orqali amalga oshirilsin.

5. Ulanish nuqtasi Angren ShET va yangi quriladigan elektr tarmoq shaxar "Arxitektura" bo'limi bilan kelishilsin.

6. Energetika tizimiga ulanish uchun qo'yiladigan umumiy talablar bajarilsin.

11. **Texnik shart amal qilish muddati 1 yil.**

Iste'molchining vazifalari:

1. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish (ulanadigan quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan iste'molchilar uchun), qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirishni tayyor holda topshirish shartnomasini tuzish.

1.1. Quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan taqdirda (elektr energiyasi iste'molchilari ixtiyoriga ko'ra) elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish uchun loyihalash, qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari yoki hududiy elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuzish va ishlab chiqilgan loyihani Energetika vazirligi huzuridagi Elektr energetikada nazorat inspeksiyasi bilan kelishish;

1.2. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish uchun iste'molchilar hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki boshqa qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari bilan tegishli shartnomalar tuzish hamda loyihaga va elektr uskunalari o'rnatish qoidalari talablariga muvofiq qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish;

1.3. Qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini yakunlangandan so'ng (quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalari ekspluatatsiya qilishga tayyorligi haqida xulosani rasmiylashtirish) hisobga olish tizimini plombalash va elektr ta'minoti shartnomasini tuzish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki YAIDHXP orqali so'rovnoma yuborish;

2. Elektr ta'minoti shartnomasini tuzish.

Bosh muhandis: ABDIRASULOV MUSLIMJON MUMINOVICH

Mazkur hujjat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 31 avgustdagi 555-son Qarori bilan tasdiqlangan "Yuridik va jismoniy shaxslarni elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti" talablariga muvofiq shakllangan.

