

Ответ на замечания экспертизы по объекту

**Марказий шифохона марказлашган кислород станцияси(завод) ва беморлар
учун ЛИФТ ўрнатиш**

с учетом ваших замечаний представляем ответы:

Раздел: 141928/627989

Bosh ekspert TUYG'UNOV KAMOL KOMILJON O'G'LI

№ п/п	Замечания и № пункта	Ответы
<u>Bo'lim: Konstruktiv vexhimlari:</u> <u>Loyiha bo'yicha sharhlar va takliflar:</u> <u>Ekspert: VLADIKINA ANNA VASILEVNA</u>		
1	Выполнить Четкий план трассы Указать Размеры Отметки (Земли, Высоты) Указать шаг стоек Выполнить фундаменты по нормам(Армировать сеткой) Выполнить кронштейны для установки(Трубопровода Переход Через дорогу Стойки Н-5,0м Сечением 76- Не пройдут по гибкости	Bajarildi

Директор :


 А.Равшанов