

ПАСПОРТ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА											
№		Общие данные и наименование, техническая характеристика				Единица измерения		Показатель характеристики линий		Показатель характеристики линий	
								10 / 6 кв		0.38 кв	
1		Энергосистема				Худудий электр тармоклари АЖ					
2		Заказчик									
3		ДЛИНА ЛИНИЙ ВСЕГО				КМ	0,015		0,250		
3	2,1	новое				км	0,015		0,250		
3	3,1	Населенная местность				км	0,015		0,250		
4		ОПОРЫ ВСЕГО				ШТ	1		8		
4	1,1	Промежуточные всего (в т.ч. повешенные)				шт	1		6		
4	1,2	Анкерно-угловые всего (в т.ч. повышенные)				шт	0		2		
5		ОБОРУДОВАНИЕ				КОМП	3				
5	1	Шкафы КРУН (КРУ) АСКУЭ				КОМП	1				
5	2	Трансформаторный комплект ПС 6-10/0.4 кв				марка	КТПК-630				
						КОМП	2				
6		ПРОВОДА И КАБЕЛИ всего				КМ	0,051		0,261		
						ТН	0,008		0,284		
6	1	Марки АС(А) 35 (подвесные K=1.045)				км	0,051		0,000		
						ТН	0,008		0,000		
6	4	Марки СИП-2-3Х70+1Х95 с K=1.045				км	0,000		0,261		
						ТН	0,000		0,284		
7		ИЗОЛЯТОРЫ									
7	1	Изоляторы низковольтные (0.38-6-10кв)				шт	12				
8		ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛАХ									
8	1	Металлоконструкция для опоры				ТН	0,051		0,018		
8	2	Металл для заземления				ТН	0,000		0,015		
8	3	Сборные ж/б конструкции				м³	1,890		3,144		
						2026-13.6-ЭВВ					
						Электроснабжение объекты торговли и обслуживания в Кургантепинский район Олтин водий МФЙ.					
Изм	Кол	Лист	№ док.	подпись	дата			Стадия	Лист	Листов	
Инженер	Акбаров			ФМР				РП	1	1	
Инв.№подл						Паспорт проект		"Андижон ХЭТК" АЖ			

Согласовано

Инв.№подл

Подпись и дата

взам. инв.№

Инженер

Акбаров

ФМР