

Сводный объем по ТП и кабельной продукции													
№		Наименование и техническая характеристика			Тип, марка, обозначение опросного листа		Единица измерения		Количество		Вес, тн		
1		ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И АСКУЭ			ВСЕГО				2		4,430		
1 1					КТПК-400		КОМП.		1		4,400		
1 2					АСКУЭ		КОМП.		1		0,030		
2		ПРОВОДА И КАБЕЛИ			ВСЕГО				568		0,416		
2 1		Провод неизолированные			АС-35		м		20		0,004		
2 2		Провод с защитной оболочкой			СИП-2-3Х35+1Х50		м		131		0,079		
2 3		Провод с защитной оболочкой			СИП-2-3Х50+1Х54.6		м		418		0,334		
		линия АС (чисто)					км		0,005				
Объемы работ по строительству линий 10 / 6 кв													
№		Наименование и техническая характеристика			Тип, марка, обозначение опросного листа		Единица измерения		Количество		Вес, тн		
1		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			ВСЕГО				3		1,125		
1 1		Стойка СВ110-3.5					шт		1		1,125		
1 2		Гидроизоляция опор					м2		2		0		
2		ПРОВОДА			ВСЕГО				20		0,004		
2 1		Провод неизолированные			АС-35		м		20		0,004		
3		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА			ВСЕГО				13		0,065		
3 1					Колпачок К 6		шт		12		0,000		
3 2					Разъед. РЛНД1-10/400У1		шт		1		0,065		
3		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ			ВСЕГО				0		0,000		
3 0					УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ МЗ		шт		0		0,000		
5		ТРАВЕРСЫ			ВСЕГО				4		0,049		
5 1					ТМ-5		шт		1		0,000		
5 2					ОГ-2		шт		1		0,023		
5 3					М-1		шт		1		0,026		
5 4					ТМ-6		шт		1		0,000		
6		ХОМУТЫ			ВСЕГО				2		0,002		
6 1					Х-1		шт		2		0,002		
8		БОЛТЫ, ГАЙКИ И ШАЙБЫ			ВСЕГО				16		0,000		
8 1					Болт М16		шт		4		0,000		
8 2					Гайка М16		шт		4		0,000		
8 3					Шайба 16		шт		8		0,000		
10		ИЗОЛЯТОРЫ			ВСЕГО				12		0,023		
10 1					ШФ-10		шт		12		0,023		
11		ЗАЗЕМЛЕНИЕ			ВСЕГО				20		0,012		
11 1		Металл для заземления диам 10мм					м		20		0,012		
2026-8.11-ПЗ													
Внешнее электроснабжение													
"Irom ota turizm zona" no Toш ota МФЙ													
в Хаджаабадском районе Андижанском области.													
Изм		Кол		Лист		№доку.		подпись		дата			
Инженер		Дусматов		А.Д.М.						РП		1 2	
"Андижон ХЭТК" АЖ													

[illegible]