

2026 йил



" 04.08.2026 йил

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар ким куйидаги имзо куювчилар: Қашқадарё вилоят Чирокчи тумани ҳокимлиги ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси, Қашқадарё Минтакавий йўллarga бўјортмачи хизмати ДМ техник назоратчиси, "Эверест Дизайн" МЧЖ раиси, мутахассиси, Чирокчи тумани Чоштепа МФЙ раиси, Чирокчи тумани Чоштепа МФЙга қарашли ички хужалик автомобиль йўлини, визуал кўздан кечирганимизда куйидаги таъмирлаш ишларини бажариш кераклиги аниқланди.

№2	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи Х*У	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ		
	км		пикетаж										
	дан	гача	боши	охири									
			пк+	пк+									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Чирокчи тумани Чоштепа МФЙ ички йўллари 620 метр													
1. Чоштепа МФЙ 6-қатор №1 ички йўли L=202 метр Йўл қопламаси бўйича													
1	0	1	00+00	02+02	202	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, асос юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Йўлнинг асос қисмига янги материал кушиб геометрик улчамга келтириш (1000 м2 га 15 м3) (ГОСТ 225607-2009)	202	5,5	м2	1111	
2	0	1	00+00	02+02	202	пм		Битумли имулция сепиш (0,6 л) (ГОСТ 18659-81)	202		тн	0,549	
3	0	1	00+00	02+02	202	пм		Қопламага 5 см қалинликда асфальтобетон қоришмаси ётқизиш лозим (ГОСТ 9128-13)	202	4,5	м2	909	
4	0	1	0+00	05+20	1	шт		Туташма қилиш 5 см қалинликда асфальтобетон қоришмаси ётқизиш лозим (ГОСТ 9128-13)	1	2х2,7 м	м2	5,4	
5	0	1	00+00	02+02	202	пм	Йўл чети мустаҳкамланмаган	Йўл четини мустаҳкамлаш қалинлиги 5 см (ГОСТ 225607-2009)	202	2х0,5 м	м2	202	Четки қисми
6	0	1	00+00	02+02	1	шт	Йўл белгиси йўқ	Йўл белгиси ўрнатиш ГОСТ 10807-78	1	1	шт	1	Четки қисми
2. Чоштепа МФЙ 6-қатор №2 ички йўли L=268 метр Йўл қопламаси бўйича													
1	0	1	00+00	02+68	268	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, асос юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Йўлнинг асос қисмига янги материал кушиб геометрик улчамга келтириш (1000 м2 га 15 м3) (ГОСТ 225607-2009)	268	5,5	м2	1474	
2	0	1	00+00	02+68	268	пм		Битумли имулция сепиш (0,6 л) (ГОСТ 18659-81)	268		тн	0,730	
3	0	1	00+00	02+68	268	пм		Қопламага 5 см қалинликда асфальтобетон қоришмаси ётқизиш лозим (ГОСТ 9128-13)	268	4,5	м2	1206	
4	0	1	0+00	05+20	2	шт		Туташма қилиш 5 см қалинликда асфальтобетон қоришмаси ётқизиш лозим (ГОСТ 9128-13)	2	2х2,7 м	м2	10,8	
5	0	1	00+00	02+68	268	пм	Йўл чети мустаҳкамланмаган	Йўл четини мустаҳкамлаш қалинлиги 5 см (ГОСТ 225607-2009)	268	2х0,5 м	м2	268	Четки қисми
6	0	1	00+00	02+68	4	шт	Йўл белгиси йўқ	Йўл белгиси ўрнатиш ГОСТ 10807-78	4	4	шт	4	Четки қисми
3. Чоштепа МФЙ №3 ички йўли L=50 метр Йўл қопламаси бўйича													

1	0	1	00+00	00+50	50	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, асос юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги метёрий талабларга мос эмас	Йўлнинг асос қисмига янги материал кушиб геометрик улчамга келтириш (1000 м2 га 15 м3) (ГОСТ 225607-2009)	50	5,5	м2	275	
2	0	1	00+00	00+50	50	пм		Битумли имулция селиш (0,6 л) (ГОСТ 18659-81)	50		тн	0,135	
3	0	1	00+00	00+50	50	пм		Қопламага 5 см калинликда асфальтобетон қоришмаси ётқизиш лозим (ГОСТ 9128-13)	50	4,5	м2	225	
4	0	1	00+00	00+50	50	пм	Йўл чети мустаҳкамланмаган	Йўл четини мустаҳкамлаш калинлиги 5 см (ГОСТ 225607-2009)	50	2х0,5 м	м2	50	Четки қисми
4. Чоштепа МФЙ №4 ички йўли L=100 метр Йўл қопламаси бўйича													
1	0	1	00+00	01+00	100	пм	Мавжуд йўл шагалли йўл бўлиб, асос юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги метёрий талабларга мос эмас	Йўлнинг асос қисмига янги материал кушиб геометрик улчамга келтириш (1000 м2 га 15 м3) (ГОСТ 225607-2009)	100	5,5	м2	550	
2	0	1	00+00	01+00	100	пм		Битумли имулция селиш (0,6 л) (ГОСТ 18659-81)	100		тн	0,273	
3	0	1	00+00	01+00	100	пм		Қопламага 5 см калинликда асфальтобетон қоришмаси ётқизиш лозим (ГОСТ 9128-13)	100	4,5	м2	450	
4	0	1	00+00	00+05	1	шт		Туташма қилиш 5 см калинликда асфальтобетон қоришмаси ётқизиш лозим (ГОСТ 9128-13)	1	2х2,7 м	м2	5,4	
5	0	1	00+00	01+00	100	пм	Йўл чети мустаҳкамланмаган	Йўл четини мустаҳкамлаш калинлиги 5 см (ГОСТ 225607-2009)	100	2х0,5 м	м2	100	Четки қисми
6	0	1	00+00	01+00	1	шт	Йўл белгиси йўқ	Йўл белгиси ўрнатиш) ГОСТ 10807-78	1	1	шт	1	Четки қисми

1.Смеси асфальтобетонные	Шахрисабз АБЗ	Расстояние 17 км
2.Битумли имулция	Шахрисабз АБЗ	Расстояние 17 км
3.Гравийно-песчанная смесь	Яккабоғ карьер	Расстояние 24 км

Чоштепа МФЙ раиси:

Қашқадарё вилоят Чирокчи туман
Ободонлаштириш бошқармаси мутахасиси:

Қашқадарё Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати ДМ техник назоратчиси :

"Эверест Дизайн" МЧЖ мутахасиси:

"Эверест Дизайн" МЧЖ раиси:



М.Малласев

З.Худойназаров

Х.Хамитов

Ш.Дилиев