

Объект номи O'рта shaharlarni kompleks rivojlantirish" loyihasi doirasida rekonstruksiya qilish
Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida oqova suv tarmoqlarini qurish

Ekspert tomonidan ko'ribchiqilgan bo'lim: Bosh reja

Loyiha tashkiloti" KOMMUNAL LOYIHA ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI

Bosh ekspert: GULBOYEV JUMANAZAR MAMATKARIMOVICH

Ekspert: XOLMURADOV AKBARSHOX TO'RAQUL O'G'LI

№№	замечания	Ответы на замечания
1	Bosh reja ishchi chizmalari to'liq ГОСТ 21.508-20 talab va me'yorlari asosida shakllantirilsin.	Qabul qilindi
2	Umumiy ma'lumotlar varog'i; (obyekt haqida qisqacha ma'lumot kiritilsin).	Qabul qilindi
3	Hududni bosh rejasi va situatsionar joylashuv o'rni;	Qabul qilindi
4	Tik rejalash; (план организации рельефа). (bajarilmagan)	Qabul qilindi
5	Bosh rejani qo'zg'almas nuqtaga bog'lash chizmasi (разбивочный план).	Qabul qilindi
6	Obodonlashtirish ishlari ko'lami (план благоустройства территории).	Qabul qilindi
7	Ko'kalamzorlashtirish ishlari ko'lami.	Qabul qilindi
8	Yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlari ETning radiusi bo'ylab quyidagi o'lchamlarda SMZ bo'lishi lozim: oraliq masofa saqlansin. ET kuchlanishi 1 kV gacha bo'lsa 2 m; ET kuchlanishi 20 kV gacha bo'lsa 10 m; ET kuchlanishi 35 kV gacha bo'lsa 15 m; ET kuchlanishi 110 kV gacha bo'lsa 20 m; ET kuchlanishi 220 kV gacha bo'lsa 25 m; ET kuchlanishi 500 kV gacha bo'lsa 30 m; ET kuchlanishi 750 kV gacha bo'lsa 40 m; ET kuchlanishi 1150 kV gacha bo'lsa 55 m.	Qabul qilindi

ГИП:

М.Менглиев