

Объект номи: "O'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish" loyihasi doirasida inshootini qurish
Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida Oqova suv tozalash
Ekspert tomonidan ko'ribchiqilgan bo'lim: Elektr ta'minoti va jihozlar
Loyiha tashkiloti "KOMMUNAL LOYIHA ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI
Bosh ekspert: GULBOYEV JUMANAZAR MAMATKARIMOVICH
Ekspert: BEKNAZAROV ANVAR UZAKOVICH

ID: 127595 / 535079

ID: 128219 / 535045

	Изохлар	Жавоблар
	<i>Bo'lim: ЭС</i>	
1.	Пояснительная запискада лойиханинг электр таминоти булимида кандай лойихавий ечимлар кабул килинганлиги хақида ёзувлар йук.	Принято
2.	Трансформатор пункти схемасида куввати 25кВА килиб узгарттиринг	Принято
3.	ТП 0,4кВ щитидан насосгача булган ораликдаги кабель сечениеси катта килиб олинган. Расчет буйича узгарттиринг.	Принято
4.	ТП схемасида АС-50 курсатилган Планада АС-35 курсатилган. Иккаласини хам бирдек килиб куйинг	Принято
5.	Спецификацияда 25кВт ли дизель генератор берилган. Нима учун?	Для бесперебойной работы КНС
6.	УКРМ курилмаси расчети тугри килинмаган. Qp=25кВАp булиши мумкин эмас.	Принято
7.	Лойиханинг штамплари тулик килиб тулдирилсин.	Принято

ГИП:

М.Менглиев