



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail:
namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich



2026 - yil 22 - sentabrdagi 296984 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati Mingbuloq tumani Tegirmonboshi hududidan o'tgan Farg'ona yo'li ko'chasi 0,4 km qismida yo'l bo'yi loyihalarini yanada rivojlantirish va xizmat ko'rsatishni tashkil etish ob'ektini obodonlashtirish va ko'klamzorlashtirish

Buyurtmachi: NAMANGAN VILOYAT HOKIMLIGINING KAPITAL QURILISH SOHASIDA BUYURTMACHI XIZMATI DUK

Bosh loyihachi: "MEGA ART PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tanlov asosida

Qurilish turi: Rekonstruksiya

Murojaat raqami: 143581

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. Xalq deputatlari Namangan viloyati Kengashining 6.05.2026 yildagi VII-21-53-6-0-K/26 -sonli va 6.08.2026 yildagi VII-21-82-6-0-K/26-sonli qarorlari.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va Namangan viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.

1.3. Namangan viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 9.07.2026 yildagi 1714-1714204-276205-sonli arxitektura rejalashtirish topshirig'i.

1.4. "NEW GEO PROJECT" MCHJ tomonidan 2026 yilda bajarilgan ob'ekt bo'yicha uchastkaning muhandislik-geologik sharoitlari haqidagi texnik hisobot.

1.5. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 5.08.2026 yildagi 277679-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.
- Bosh reja.
- Chizmalar va qaydnomalar.
- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Loyihada uzunligi 298 metr va kengligi 2,25 metr bo'lgan piyodalar yo'lagi qurish ko'zda tutilgan bo'lib, quyidagi konstruksiyadan iborat:

- qum-shag'al aralashmasidan h-0,12 metr qalinlikda asos qurish;
- yaxlit betondan h-0,10 metr qalinlikda qoplamasini qurish;
- qum-sement aralashmasidan h-0,03 metr qalinlikda tekislovchi qatlam qurish;
- beton plitkadan yo'lak qoplamasini qurish.

Shuningdek, loyihada 4 dona yo'l belgilarni o'rnatish, dam olish uchun o'rindiqlar va chiqindi qutilari o'rnatish hamda loyihaga asosan boshqa ishlarni bajarish ko'zda tutilgan.

Yoritish tizimi.

Loyihada piyodalar yo'lagi yoritish tizimi ko'zda tutilgan. Yoritish svetodiod quyosh panelli chiroqlari yordamida amalga oshiriladi. Yoritish tizimi 90 Vtli quyosh panelli svetiodli yoritgichlarda bajarilgan. Yoritgichlar balandligi 3,0 metr bo'lgan 1 shoxli temir ustunlarda bajarilgan.

Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay va to'siqsiz muhit yaratish:

- piyodalar yo'lagida yo'naltiruvchi va ogohlantiruvchi taktil qoplamalar ko'zda tutilgan;
- o'rindiqlar yon qismida maxsus joy ko'zda tutilgan.

4. Loyihalananayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Namangan viloyati arxitektura va shaharsozlik Kengashining 7.09.2026 yildagi 328877785-sonli xulosasi.
- "Davlat ekologik ekspertizasi markazi" DM Namangan viloyati filialining 25.08.2026 yildagi 01-02/07-6425-sonli xulosasi.
- Bosh reja buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, Mingbuloq tumani hokimligi, Mingbuloq tumani Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi va Mingbuloq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **510 508 916** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **23 177 438** so'mga kamaytirilib,

487 331 478 so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **430 782 391** so'm

Asbob-uskunalar: **4 335 000** so'm

QQS: **52 214 087** so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga tegishli tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Namangan viloyati Mingbuloq tumani Tegirmonboshi hududidan oʻtgan Fargʻona yoʻli koʻchasi 0,4 km qismida yoʻl boʻyi loyihalarini yanada rivojlantirish va xizmat koʻrsatishni tashkil etish obʻektini obodonlashtirish va koʻklamzorlashtirish” ishchi loyihasi kelgusida koʻrib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich, Nishanova Xurshida Maxamadjonovna, Tursunov Doniyor Ismonjanovich, Turdaliyev Murodjon Xasanboyevich

Bosh ekspert



**MIRZAYEVA MUYASSARXON
QODIRJONOVNA**