



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти минтакавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДМ директори

2026 й

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БЎСТОНЛИҚ ТУМАН ДАДАБОВЕВ МФЙ ТЕПАР ҚИШЛОГИ ТЕПАР КУЧАСИНИ АСФАЛТЛАШ
НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ**

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили, Бўстонлиқ туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Дадабоев МФЙ раиси ҳамда лойиҳа ташкилот вакиллари мазкур далолатномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охир						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трасса 1								
1	0+00	0+70	70	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м ² га 66 м ³ янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	70 м х 4,5 м	м ²	315
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	315 м ² х 0,03 м	м ³	9,5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м ²	0,6 х 315 м ² / 1000	т	0,189
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	70 м х 4,5 м	м²	315
2	0+70	2+04	134	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва гилдирак излари мавжуд.	Кум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқизиш	134 м х 3,5 м	м ²	469
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	469 м ² х 0,03 м	м ³	14,1
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м ²	0,6 х 469 м ² / 1000	т	0,281
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	134 м х 3,5 м	м²	469
3	2+04	4+56	252	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м ² га 66 м ³ янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	252 м х 3,5 м + 6,86 м ²	м ²	888,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	888,86 м ² х 0,03 м	м ³	26,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м ²	0,6 х 888,86 м ² / 1000	т	0,533
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	252 м х 3,5 м + 6,86 м²	м²	888,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трасса 2								
4	0+00	0+73	73	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	73 м x 3 м + 6,86 м2	м ²	225,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	225,86 м2 x 0,03 м	м ³	6,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 225,86 м2 / 1000	т	0,136
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	73 м x 3 м + 6,86 м2	м ²	225,86
5	0+73	1+88	115	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва гилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқизиш	115 м x 3 м + 3,43 м2	м ²	348,43
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	348,43 м2 x 0,03 м	м ³	10,5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 348,43 м2 / 1000	т	0,209
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	115 м x 3 м + 3,43 м2	м ²	348,43
Трасса 3								
6	0+00	0+47	47	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	47 м x 3 м	м ²	141
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	141 м2 x 0,03 м	м ³	4,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 141 м2 / 1000	т	0,085
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	47 м x 3 м	м ²	141
Трасса 4								
7	0+00	2+25	225	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	225 м x 3,5 м + 6,86 м2	м ²	794,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	794,36 м2 x 0,03 м	м ³	23,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 794,36 м2 / 1000	т	0,477
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	225 м x 3,5 м + 6,86 м2	м ²	794,36
Трасса 5								
8	0+00	1+60	160	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва гилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқизиш	160 м x 3 м + 6,86 м2	м ²	486,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	486,86 м2 x 0,03 м	м ³	14,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 486,86 м2 / 1000	т	0,292
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	160 м x 3 м + 6,86 м2	м ²	486,86
Трасса 6								
9	0+00	1+75	175	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал кўшиш йўли билан тиклаш	175 м x 3,5 м + 6,86 м2	м ²	619,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	619,36 м2 x 0,03 м	м ³	18,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 619,36 м2 / 1000	т	0,372
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	175 м x 3,5 м + 6,86 м2	м ²	619,36

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трасса 7								
10	0+00	1+28	128	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	128 м x 3,5 м + 6,86 м2	м ²	454,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	454,86 м2 x 0,03 м	м ³	13,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 454,86 м2 / 1000	т	0,273
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	128 м x 3,5 м + 6,86 м2	м ²	454,86
Трасса 8								
11	0+00	8+88	888	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва ғилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқизиш	888 м x 3,5 м + 10,29 м2	м ²	3118,29
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	3118,29 м2 x 0,03 м	м ³	93,5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 3118,29 м2 / 1000	т	1,871
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	888 м x 3,5 м + 10,29 м2	м ²	3118,29
Трасса 9								
12	0+00	3+30	330	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	330 м x 3,5 м + 13,72 м2	м ²	1168,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1168,72 м2 x 0,03 м	м ³	35,1
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 1168,72 м2 / 1000	т	0,701
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	330 м x 3,5 м + 13,72 м2	м ²	1168,72
13	3+30	3+70	40	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва ғилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқизиш	40 м x 3,5 м + 6,86 м2	м ²	146,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	146,86 м2 x 0,03 м	м ³	4,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 146,86 м2 / 1000	т	0,088
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	40 м x 3,5 м + 6,86 м2	м ²	146,86
Трасса 10								
14	0+00	0+97	97	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	97 м x 3 м + 6,86 м2	м ²	297,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	297,86 м2 x 0,03 м	м ³	8,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 297,86 м2 / 1000	т	0,179
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	97 м x 3 м + 6,86 м2	м ²	297,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трасса 11								
15	0+00	0+21	21	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва ғилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқи­зиш	21 м х 3 м + 13,72 м2	м ²	76,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқи­зиш	76,72 м2 х 0,03 м	м ³	2,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 76,72 м2 / 1000	т	0,046
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқи­зиш. (ГОСТ 9128-2013)	21 м х 3 м + 13,72 м2	м ²	76,72
Трасса 12								
16	0+00	0+37	37	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва ғилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқи­зиш	37 м х 3 м + 6,86 м2	м ²	117,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқи­зиш	117,86 м2 х 0,03 м	м ³	3,5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 117,86 м2 / 1000	т	0,071
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқи­зиш. (ГОСТ 9128-2013)	37 м х 3 м + 6,86 м2	м ²	117,86
Трасса 13								
17	0+00	2+00	200	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва ғилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқи­зиш	200 м х 3 м + 6,86 м2	м ²	606,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқи­зиш	606,86 м2 х 0,03 м	м ³	18,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 606,86 м2 / 1000	т	0,364
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқи­зиш. (ГОСТ 9128-2013)	200 м х 3 м + 6,86 м2	м ²	606,86
Трасса 14								
18	0+00	1+20	120	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва ғилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқи­зиш	120 м х 3 м	м ²	360
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқи­зиш	360 м2 х 0,03 м	м ³	10,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 360 м2 / 1000	т	0,216
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқи­зиш. (ГОСТ 9128-2013)	120 м х 3 м	м ²	360
Трасса 15								
19	0+00	1+11	111	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва ғилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқи­зиш	111 м х 3 м + 7,72 м2	м ²	340,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқи­зиш	340,72 м2 х 0,03 м	м ³	10,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 340,72 м2 / 1000	т	0,204
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқи­зиш. (ГОСТ 9128-2013)	111 м х 3 м + 7,72 м2	м ²	340,72
Трасса 16								
20	0+00	0+25	25	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва ғилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқи­зиш	25 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	78,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқи­зиш	78,86 м2 х 0,03 м	м ³	2,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 78,86 м2 / 1000	т	0,047
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқи­зиш. (ГОСТ 9128-2013)	25 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	78,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трасса 17								
21	0+00	1+97	197	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва гилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқизиш	197 м х 3 м + 7,72 м2	м ²	598,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	598,72 м2 х 0,03 м	м ³	18
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 598,72 м2 / 1000	т	0,359
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	197 м х 3 м + 7,72 м2	м ²	598,72
Трасса 18								
22	0+00	0+45	45	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат бўлиб, нотекисликлар ва гилдирак излари мавжуд.	Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 20 см қалинликда асос ётқизиш	45 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	138,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	138,86 м2 х 0,03 м	м ³	4,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 138,86 м2 / 1000	т	0,083
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	45 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	138,86
Материалларини ўртача ташиш масофалари								
Т/р	Материаллар номи				Материалларни ортиш жойи	Ўртача ташиш масофаси, км		
1	Асфальтобетон, Битум эмульсия				Чирчиқ АБЗ	99		
2	ҚША, чакиқ тош				Писком дарёси худуди	8		

Изоҳ: Йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари маҳалла томонидан амалга оширилиши сабабли нуқсонлар далолатномасига киритилмади.

Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили

Бўстонлик туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Дадабоев МФЙ раиси

Ташаббускор

Лойиҳа ташкилот вакили



 Ҳ. Ҳасанов

 Ҳ. Ҳасанов

 Ю. И. Солиев

 И. В. Солиев