



JIZZAX SUV TA'MINOTI

AKSIYADORLIK JAMIYATI

11.02.2026 № 1

ТЕХНИК ШАРТ

Ичимлик сув тармоқларини лойихалаш учун

I. Объект ҳақида маълумот.

1. "Ғаллаорол тумани "Қўқулоқ" МФЙ, Чаёнли қишлоғида ичимлик сув тизимларини қуриш" лойиҳаси.

II. Жойлашган жойи.

2.1. Ғаллаорол тумани Қўқулоқ МФЙ

III. Шартлар.

3.1. Ичимлик сув таъминоти бўйича:

- 9,7 км ичимлик сув тармоғи тортилсин. (тармоқнинг (аниқ) узунлиги, тармоқнинг диаметри ҳамда қўшимча керакли ускуналар ўрнатиш лойиҳасига смета хужжатлари ишлаб чиқиш жараёнида аниқлиқ киритилади);

- Гиротиология хулосасига асосан 2 та артезиан қудуқ қовлансин. 2 дона босимли сув минораси, 2 дона ИП ўрнатилсин, 2-дона зарарсизлантириш биноси қурилсин, 240 л/м химоя девори ўрнатиш

-Тармоқнинг (аниқ) узунлиги, тармоқнинг диаметри ҳамда қўшимча керакли ускуналар ўрнатиш ишларига лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиш жараёнида аниқлиқ киритилади;

- ичимлик суви тармоғи лойиҳаси ШНҚ 2.04.02-2019 "СУВ ТАЪМИНОТИ ТАШҚИ ТАРМОҚЛАР ВА ИНШООТЛАР" талаблари асосида ишлаб чиқилсин.

3.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 6 15 июлдаги "Қоммунал хизматлар кўрсатиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида"ги 194-сонли қарорига асосан:

- Бириктирилаётган объектларнинг сув таъминоти ва оқова сувни чиқариш лойиҳалари берилган техник шартлар талабларига мувофиқ бўлиши зарур.

- Лойиҳалаш жараёнида юзага келган техник талаблардан чекиниш зарурияти "Жиззах сув таъминоти" АЖ билан қўшимча равишда келишилади.

- "Жиззах сув таъминоти" АЖ олинган уланишга техник шартлар асосида лойиҳалаштириш ташкилоти II ёки III гуруҳ истеъмолчилари буюртмаси бўйича нормалар, қоидалар ва бошқа норматив хужжатларга мувофиқ уланиш лойиҳасини ишлаб чиқади.

- "Жиззах сув таъминоти" АЖ ташкилоти томонидан берилган техник шартларни бажариш II ва III гуруҳ истеъмолчи (буюртмачи)лари ҳамда сув таъминоти ва оқова сувни окизиш лойиҳаларини ишлаб чиқувчи ташкилотлар учун ҳам мажбурий ҳисобланади.

- Барча лойиҳалар келишилиши ва улар бўйича, белгиланган тартибда давлат экспертиза органларининг хулосаси олиниши шарт.

- Ишлаб чиқилган лойиҳани лойиҳа ташкилоти ёки II ва III гуруҳ истеъмолчи (буюртмачи)си икки нусхада "Жиззах сув таъминоти" АЖ келишиш учун топшириши шарт.

- Сув таъминоти тизимига уланиш лойиҳаси топографик сурат асосида лойиҳа ташкилоти томонидан ишлаб чиқилиши ва унда қуйидагилар мавжуд бўлиши шарт: участканинг барча мавжуд ва лойиҳалаштирилаётган ер ости иншоотлари акс эттирилган, уларнинг жойлашиш чуқурлиги кўрсатилган, 1:500 масштабдан кам бўлмаган бош режаси;

сув ўлчаш узеллари жойлаштирилган хонанинг ичимлик сув тизимлари ва қурилмалари билан 1:50 — 1:100 масштабда акс эттирилган режаси; ичимлик сув қувурини киритиш ва сув ўлчаш узеллари ҳамда қудуқ ва камераларининг 1:10 — 1:20 масштабдаги иш чизмалари;

хўжалик-مائий, ёнгин хавфсизлиги ва ишлаб чиқариш-техник эҳтиёжлар учун максимал қунийк ва соатлик сув сарфи баланси кўрсатилган хисоб-тушунтириш хати.

- Сув ташлаш тизимига уланиш лойиҳаси топографик сурат асосида лойиҳа ташкилоти томонидан ишлаб чиқилиши, у қуйидагиларни камраб олган бўлиши лозим:

участканинг барча мавжуд ва лойиҳалаштирилаётган ер ости иншоотлари акс эттирилган, уларнинг жойлашиш чуқурлиги кўрсатилган, 1:500 масштабдан кам бўлмаган бош режаси;

қувурлар диаметри, ер юзаси белгилари кўрсатилган, мавжуд ёки ўтказилиши режалаштирилаётган қувурлар, лойиҳалаштирилаётган канализация линияларининг ён томондан қўриниш кесмаси;

ер ости иншоотлари (диаметри билан кўрсатилган ҳолда) билан кесишиш нукталари ва белгилари. Қўндаланг кесмалар вертикал бўйича 1:100 масштабда ва горизонтал бўйича 1:100дан 1:1000гача бўлган масштабда тақдим этилади;

3.3. Ичимлик сув таъминоти лойиҳаси Давлат экспертизасига топширилишидан аввал "Жиззах сув таъминот" АЖ билан келишилсин.

3.4. Қувурни тармоққа улашда "Жиззах сув таъминот" АЖдан вакил чиқарилсин.

IV. Қўшимча маълумотлар.

4.1. Лойиҳа доирасида таъминланадиган истеъмолчиларнинг қунийк ичимлик сув талаби 2026 йилга 2350 нафар 2040 йилда 2487 нафар аҳоли учун 1809,46 м3/суткани ташкил этади.

4.2. Техник шарт муддати 2 йил.

Директор ўринбосари в.в.б

А.Мухитдинов