

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Отопление</u>							
	1 Клапан (вентиль) запорный шаровой муфтовый	ГОСТ 32415-2013						
	Ду 32, Ру 1,6 МПа				шт	8	0,190	
	2 Радиаторы отопительные							
	Радиатор биметаллический 5 секционный (0.178кВт)				шт кВт	2 0,89	8,80	
	Радиатор биметаллический 10 секционный (0.178кВт)				шт кВт	18 1,78	17,60	
	Радиатор биметаллический 12 секционный (0.178кВт)				шт кВт	2 2,13	17,60	
	Радиатор биметаллический 8 секционный (0.178кВт)				шт кВт	4 1,42	17,60	
	3 Труба армированная стекловолокном из полипропилена	ГОСТ 32415-2013						
	Труба ПП SDR 11-32 х 5,4 техническая				м	122,00	0,450	
	4 Отвод из полипропилена	ГОСТ 32415-2013						
	Отвод 90° - Ø25х4,2				шт	58	0,031	
	Отвод 90° - Ø32х5,4				шт	48	0,052	
	5 Тройник из полипропилена	ГОСТ 32415-2013				52		
	Тройник 32х25х25				шт	4	0,046	
	Тройник 32х25х32				шт	54	0,057	
	7 Муфта комбинированная НР	ГОСТ 32415-2013				56		
	Муфта 25х1/2"				шт	54	0,067	
						56		
	8 Опора ПП (клипса)	ГОСТ 32415-2013						
	PPRC 32				шт	160	--	
	9 Муфта соединительная	ГОСТ 32415-2013				44		
	Муфта РР SDR 13,6 25х4,2 класс ХВ/1,0 МПа				шт	40	0,017	
	Муфта РР SDR 13,6 32х5,4 класс ХВ/1,0 МПа				шт	20	0,034	
Взам. инв. N								
Подпись и дата								
Инв. N подл								
					- ОБ.С			
					Изм	Кол.уч.	Лист	N док.
					Подпись	Дата		
					Разработ.	Бакоев	Стадия	Лист
					ГИП	Темиров М.	П	1
					Листов			10
					Спецификация оборудования, изделий и материалов.			
								
					О.О.О. "ARXIEKO" 2020			