

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Един. измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>П1</u>							
	1 Канальная сплит-систем			г.Ташкент "Shivaki"	компл.	1	267,0	
	в комплекте:							
	а) Вентилятор канальный приточный	SIH1-K100HF			шт.	1	91,0	
	$N_{охл.}=10,60$ кВт; $N_{о\delta о\delta .}=9,48$ кВт; $L=4000$ м ³ /час; $P=4,4$ МПа							
	б) Гибкая вставка	Серия 5.904-38 (по типу)			шт.	2	5,20	
	H.00.00 1350x450мм.							
	в) Компрессорно-конденсаторный блок с осевыми	SIH1-F100HF			шт.	1	176,0	
	вентиляторами QXAS-H49sN345							
	г) Блок управления				шт.	1	---	
	д) Регулирующая заслонка				шт.	1	---	
	е) Привод воздушной заслонки				шт.	1	---	
	2 Наружная решетка			г.Ташкент ПКП ООО "JIHOZ-VENTIL YASIYA"				
	PBH 400x400мм.				шт	1	--	
	3 Решетки вентиляционные			г.Ташкент ПКП ООО "JIHOZ-VENTIL YASIYA"				
	PBP-2 214x214 -KPB				шт	2		
	PBP-2 264x414-KPB				шт	5		
	4 Переход из тонколистовой оцинкованной стали	Лист по ГОСТ 19904-90 Сталь по ГОСТ 14918-80 РТМ 11-49-77						
	3250x300 - 150x150, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	1	1,97	
	3250x300 - 300x350, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	1	1,97	
	3300x350 - 350x350, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	1	2,30	
	3350x350 - 350x400, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	1	2,35	
	3350x400 - 400x400, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	1	2,35	
	3400x400 - 1350x450, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	2	--	
Взам. инв. N								
Подпись и дата								
Инв. N подл.								
						- ОБ.С		Лист
								2
						Изм	Кол.уч	Лист
						N док.	Подпись	Дата