

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Един. измере- ния	Количе- ство	Масса единицы, кг.	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Взам. инв. N Подпись и дата Инв. N подл.			<u>П2</u>								
			1 Канальная сплит-систем			г.Ташкент "Shivaki"	компл.	1	267,0		
			в комплекте:								
			а) Вентилятор канальный приточный	SIH1-K100HF			шт.	1	91,0		
			N _{охл.} =10,60 кВт; N _{о_бог.} =9,48 кВт; L=4000 м ³ /час; P=4,4 МПа								
			б) Гибкая вставка	Серия 5.904-38 (по типу)			шт.	2	5,20		
			H.00.00 1350x450мм.								
			в) Компрессорно-конденсаторный блок с осевыми	SIH1-F100HF			шт.	1	176,0		
			вентиляторами QXAS-H49sN345								
			г) Блок управления				шт.	1	---		
			д) Регулирующая заслонка				шт.	1	---		
			е) Привод воздушной заслонки				шт.	1	---		
			2 Наружная решетка			г.Ташкент ПКП ООО "JIHOZ-VENTIL YASIYA"					
			PBH 400x400мм.				шт	1	--		
			3 Решетки вентиляционные			г.Ташкент ПКП ООО "JIHOZ-VENTIL YASIYA"					
			PBP-2 214x214 -KPB				шт	2			
			PBP-2 264x414-KPB				шт	5			
			4 Переход из тонколистовой оцинкованной стали	Лист по ГОСТ 19904-90 Сталь по ГОСТ 14918-80 РТМ 11-49-77							
			3250x300 - 150x150, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	1	1,97		
			3250x300 - 300x350, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	1	1,97		
			3300x350 - 350x350, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	1	2,30		
			3350x350 - 350x400, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	1	2,35		
		3350x400 - 400x400, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	1	2,35			
		3400x400 - 1350x450, L=270мм, δ=0,7мм.				шт	2	--			
						- ОБ.С				Лист	
										4	
						Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата