| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Един. измерения | Количество | Масса единицы, кг. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | Лист по ГОСТ 19904-90<br>Сталь по ГОСТ 14918-80<br>РТМ 11-49-77 | | | | | | |
| | 150х150, δ=0,5мм. | | | | м | 12,80 | 2,35 | |
| | 250х300, δ=0,5мм. | | | | м | 1,80 | 6,04 | |
| | 300х350, δ=0,7мм. | | | | м | 1,80 | 7,14 | |
| | 350х350, δ=0,7мм. | | | | м | 2,10 | 7,69 | |
| | 350х400, δ=0,7мм. | | | | м | 2,00 | 8,24 | |
| | 400х400, δ=0,7мм. | | | | м | 4,30 | 8,79 | |
| | | | | | | | | |
| | 6 Тепловая изоляция воздуховодов | | | | | | | |
| | ПВХ+алюминивая фольга с самоклеющейся эластомерной | ROKA FLEX AG-SA | | СП ООО "Roka Vent" Ташкент | $м^2$ | 30,26 | -- | |
| | резиновый пеной δ =50 мм | | | | | | | |

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.