

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Един. измере- ния	Количе- ство	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>B1</u>							
	1 Вентилятор радиальный	ВЦ 14-46 №4,0		г.Ташкент ПКП ООО "JIHOZ-VENTILYASIYA"	шт	1	53,46	
	а) вентилятор радиальный Д=Дном; исполнение 1; положение Л0°; L=3750м3/час; n=1000 об/мин; Р=680Па							
	б) электродвигатель N=1,5кВт; n=1000 об/мин	АИР90L6						
	в) виброизолятор	ДО-39			шт	5	--	
	2 Вставка гибкая к центробежному вентилятору	Серия 5.904-38						
	В.00.00-03, Ø400мм.				шт	1	0,91	
	3 Решетки вентиляционные			г.Ташкент ПКП ООО "JIHOZ-VENTILYASIYA"				
	РВ-2 314x264-КРВ				шт	6	--	
	4 Зонт	Серия 5.904-51 (по типу)						
	ЗП.00.000, 400x400мм.				шт	1	--	
	5 Переход из тонколистовой оцинкованной стали	Лист по ГОСТ 19904-90 Сталь по ГОСТ 14918-80 РТМ 11-49-77						
	З250x250 - 300x300, L=270мм., δ=0,7мм.				шт	1	1,81	
	З300x300 - 350x300, L=270мм., δ=0,7мм.				шт	1	1,97	
	З350x300 - 350x350, L=270мм., δ=0,7мм.				шт	1	2,14	
	З300x300 - 300x350, L=270мм., δ=0,7мм.				шт	1	2,14	
	З300x350 - 350x350, L=270мм., δ=0,7мм.				шт	1	2,30	
	З350x350 - 400x400, L=270мм., δ=0,7мм.				шт	1	2,14	
	К280x280 - 400x400, L=270мм., δ=0,7мм.				шт	1	2,57	
	КØ400 - 400x400, L=270мм., δ=0,7мм.				шт	1	2,32	
	7 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	Лист по ГОСТ 19904-90 Сталь по ГОСТ 14918-80 РТМ 11-49-77						
	250x250мм., δ=0,7мм.				м	1,80	3,93	
Инв. N подл.							- ОБ.С	
Взам. инв. N							Лист	
Подпись и дата							6	
				Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись
								Дата