

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие указания	
2	План электроосвещения	
3	План розеточный сети	
4	Расчетная схема 1-УОЩВ и 2-УОЩВ	

Общие указания

Шита освещения использован щитки утопленного исполнение типа УОЩВ .
Щиток освещения устанавливается на высоте 1,7 м от поверхности пола.
Для освещения помещений используется светодиодный светильники обеспечивающими требуемую освещенность в соответствии с КМК 2.01.05-2019.
Групповую сеть освещения выполнить проводам марки ,ВВГнг LS и прокладывается под слоем штукатурки и под потолкам.
Выключатели установит на высоте h =1,5м от пола,высота установки розетки показано на плане.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	I <u>Ссылочные документы</u>	
<i>Гост 21.614-2020</i>	<i>Изображения условние графически электро-оборудования и проводка на планах</i>	
<i>ПУЭ-2011</i>	<i>Правила устройства электроустановок</i>	
<i>КМК 2.04.17-2019</i>	<i>Электрооборудование жилых и общественных зданий</i>	
<i>4.407-83</i>	<i>Установка выключателей и штепсельных разеток.</i>	
<i>5.407-11</i>	<i>Заземление изануление электроустановок</i>	
	II <i>Прилагаемые документы.</i>	
	<i>Спецификация оборудования.</i>	

				Заказчик: ГУ "Фонд НГМК" -ЭО-		
				"Капитальный ремонт 2го этажа здания "Дворца спорта" физкультурно-спортивного клуба"Сагдиана"расположен-ного по адресу;г.Навои ул. Исмола Каримова. 67"		
				Капитальный ремонт второго этажа здания "Дворца спорта" "Сагдиана"	Стадия	Лист
ГИП	Темиров М.				РП	1
Разраб	Темиров М.					4
				Общие указания		
				 О.О.О. "ARXIEKO" 2020		