

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖИ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие указания	
2	Подключение систем кондиционер ,Приточка и Вентиляция	
3	Расчетная схема ЩУВ	
4	План силовой эл.сети	
5	Расчетная схема ПР	

Общие указания

На проекте Пункты распределительные (ПР) установлен на 2-комната. Пункты распределительные (ПР) марка ПР8503с--21 160А. В зависимости от мощности электрооборудование выбрано кабели марки ВВГнгLS5х1,5мм2, ВВГнгLS5х2,5мм2 , ВВГнгLS5х25мм2 . Групповую силовой эл. сеть выполнить проводам марки ,ВВГнг LS и прокладывается под слоем штукатурки и под подвесной потолкам.

Щит управления вентиляторами (ЩУВ) устанавливается на 2-комната. . ЩУВ оборудован таким образом, что при возникновении пожара в здании от прибора пожарной сигнализации (Гран-Магистр) приходит сигнал 24 В на промежуточное реле и реле автоматически отключает от электросети катушки вводного магнитного пускателя (контактора). Таким образом, ЩУВ обесточит вентиляционное оборудование.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	I Ссылочные документы	
<i>Гост 21.614-2020</i>	<i>Изображения условные графически электро-оборудования и проводка на планах</i>	
<i>ПУЭ-2011</i>	<i>Правила устройства электроустановок</i>	
<i>КМК 2.04.17-2019</i>	<i>Электрооборудование жилых и общественных зданий</i>	
<i>5.407-11</i>	<i>Заземление и зануление электроустановок</i>	
	II Прилагаемые документы.	
	<i>Спецификация оборудования.</i>	

				Заказчик: ГУ "Фонд НГМК"	- ЭМ-		
				"Капитальный ремонт 2го этажа здания "Дворца спорта" физкультурно-спортивного клуба"Сагдиана"расположенного по адресу;г.Навои ул. Исмола Каримова. 67"			
				Капитальный ремонт второго этажа здания "Дворца спорта" "Сагдиана"	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Темиров М.				РП	1	5
Разраб	Темиров М.			Общие указания		О.О.О. "ARXIEKO"	
						2020	