

Asosiy to'planning ishchi chizmalari ro'yxati

Varoq	Nomlanishi	Izox
1	Umumiy ma'lumotlar	
2	Yong'in signalizatsiya rejasi	

Umumiy ma'lumotlar

Ushbu loyixada binoning yong'in signalizatsiyasi ko'zda tutilgan.

Binoda yong'in chiqanidan o'xlaniradigan qurilma sifatida G.Magistr-8 tanlangan. G.Magistr-8 binoning(koridor)da o'rnatiladi, xonalarda tutinda, issiqlikda va qo'lda ishga tushadigan ma'lumot beruvchi(извещатель)lar o'rnatiladi G.Magistr-8 o'zgaruvchan elektr tarmog'iga ulanadi va zaxira manbai sifatida akkumulyator batareasi tanlangan.

Ma'lumot beruvchi(извещатель)lar bir-biri bilan ТПП-2x0,5мм2 simi bilan ulanadi va bu sim devordevor va shiftlarga ochiq holda yotqiziladi.

Havola qilingan va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

Belgilanish	Nomlanishi	Izox
	I <u>Malumot hujjatlari</u>	
EQO`Q-2011	Elektr qurilmalarini o'rnatish qoidalari	
QMQ 2.04.09-2007	Binolar va inshootlarni yong'iniga qarshi avtomatlashtirish	
QMQ 2.04.17-19	TURAR-JOY VA JAMOAT BINOLARINING ELEKTRJIHOZLARI	
	II <u>Ilova qilingan hujjatlar.</u>	
	Uskunalar spetsifikatsiya	

				Заказчик: ГУ "Фонд НГМК" -YOS-(ПС)		
				"Капитальный ремонт 2го этажа здания "Дворца спорта" физкультурно-спортивного клуба "Сагдиана" расположенного по адресу; г.Навои ул. Исмола Каримова. 67"		
				Капитальный ремонт второго этажа здания "Дворца спорта" "Сагдиана"	Стадия	Лист
ГИП	Темиров М.			РП	1	2
Разраб	Темиров М.					
				Umumiy ma'lumotlar		
				 O.O.O. "ARXIEKO" 2020		