Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Един. измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	Лист по ГОСТ 19904-90 Сталь по ГОСТ 14918-80 РТМ 11-49-77						
	150х150, δ=0,5мм.				м	12,80	2,35	
	250х300, δ=0,5мм.				м	1,80	6,04	
	300х350, δ=0,7мм.				м	1,80	7,14	
	350х350, δ=0,7мм.				м	2,10	7,69	
	350х400, δ=0,7мм.				м	2,00	8,24	
	400х400, δ=0,7мм.				м	4,30	8,79	
	6 Тепловая изоляция воздуховодов							
	ПВХ+алюминивая фольга с самоклеющейся эластомерной	ROKA FLEX AG-SA		СП ООО "Roka Vent" Ташкент	$м^2$	30,26	--	
	резиновый пеной δ =50 мм							

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.