



11.02.2026 й № 5

ТЕХНИК ШАРТ

Ичимлик сув тармоқларини лойиҳалаш учун

I. Объект ҳақида маълумот.

1. “Фориш тумани “Мустақиллик”, “Оқтепа”, “Учкулоч” ва “Учма” МФЙ ҳудудидаги ичимлик сув таъминотини қуриш” лойиҳаси.

II. Жойлашган жойи.

2.1. Фориш тумани тумани

III. Шартлар.

3.1. Ичимлик сув таъминоти бўйича:

- 39,3 км ичимлик сув тармоғи тортилсин. (*Мустақиллик МФЙ 14,0 км, Оқтепа МФЙ – 9,9 км, Учма МФЙ 10,2 км, Учкулоч МФЙ – 3,4 км тармоқнинг (аниқ) узунлиги, тармоқнинг диаметри ҳамда қўшимча керакли усқуналар ўрнатиш ишларига лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш жараёнида аниқлик киритилади*);

- 5 та якка сув иншооти қуриш. (*Мустақиллик МФЙ – 2 та, Оқтепа МФЙ – 2 та, Учма МФЙ 1 та таркибда артезиан қудуқ, сув минораси, бошқарув уйи, - трансформатор, химоя девори*).

- Учкулоч МФЙ ҳудудидаги 1 дона якка ичимлик сув иншоотини реконструкция қилиш.

- Тармоқнинг (аниқ) узунлиги, тармоқнинг диаметри ҳамда қўшимча керакли усқуналар ўрнатиш ишларига лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш жараёнида аниқлик киритилади;

- ичимлик суви тармоғи лойиҳаси ШНҚ 2.04.02-2019 “СУВ ТАЪМИНОТИ ТАШҚИ ТАРМОҚЛАР ВА ИНШООТЛАР” талаблари асосида ишлаб чиқилсин.

3.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 6 15 июлдаги “Коммунал хизматлар кўрсатиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 194-сонли қарорига асосан:

- Бириктирилаётган объектларнинг сув таъминоти ва оқова сувни чиқариш лойиҳалари берилган техник шартлар талабларига мувофиқ бўлиши зарур.

- Лойиҳалаш жараёнида юзага келган техник талаблардан чекиниш зарурияти “Жиззах сув таъминоти” АЖ билан қўшимча равишда келишилади.

- “Жиззах сув таъминоти” АЖ олинган уланишга техник шартлар асосида лойиҳалаштириш ташкилоти II ёки III гуруҳ истеъмолчилари буюртмаси бўйича нормалар, қоидалар ва бошқа норматив ҳужжатларга мувофиқ уланиш лойиҳасини ишлаб чиқади.

- “Жиззах сув таъминоти” АЖ ташкилоти томонидан берилган техник шартларни бажариш II ва III гуруҳ истеъмолчи (буюртмачи)лари ҳамда сув таъминоти ва оқова сувни оқизиш лойиҳаларини ишлаб чиқувчи ташкилотлар учун ҳам мажбурий ҳисобланади.

- Барча лойиҳалар келишилиши ва улар бўйича, белгиланган тартибда давлат экспертиза органларининг ҳулосаси олинishi шарт.

- Ишлаб чиқилган лойиҳани лойиҳа ташкилоти ёки II ва III гуруҳ истеъмолчи (буюртмачи)си икки нусхада “Жиззах сув таъминоти” АЖ келишиш учун топшириши шарт.

- Сув таъминоти тизимига уланиш лойиҳаси топографик сурат асосида лойиҳа ташкилоти томонидан ишлаб чиқилиши ва унда қуйидагилар мавжуд бўлиши шарт:

участканинг барча мавжуд ва лойиҳалаштирилаётган ер ости иншоотлари акс эттирилган, уларнинг жойлашиш чуқурлиги кўрсатилган, 1:500 масштабдан кам бўлмаган бош режаси;

сув ўлчаш узеллари жойлаштирилган хонанинг ичимлик сув тизимлари ва қурилмалари билан 1:50 — 1:100 масштабда акс эттирилган режаси;

ичимлик сув қувурини киритиш ва сув ўлчаш узеллари ҳамда қудуқ ва камераларининг 1:10 — 1:20 масштабдаги иш чизмалари;

хўжалик-маиший, ёнгин хавфсизлиги ва ишлаб чиқариш-техник эҳтиёжлар учун максимал кунлик ва соатлик сув сарфи баланси кўрсатилган ҳисоб-тушунтириш хати.

- Сув ташлаш тизимига уланиш лойиҳаси топографик сурат асосида лойиҳа ташкилоти томонидан ишлаб чиқилиши, у қуйидагиларни қамраб олган бўлиши лозим:

участканинг барча мавжуд ва лойиҳалаштирилаётган ер ости иншоотлари акс эттирилган, уларнинг жойлашиш чуқурлиги кўрсатилган, 1:500 масштабдан кам бўлмаган бош режаси;

қувурлар диаметри, ер юзаси белгилари кўрсатилган, мавжуд ёки ўтказилиши режалаштирилаётган қувурлар, лойиҳалаштирилаётган канализация линияларининг ён томондан кўриниш кесмаси;

ер ости иншоотлари (диаметри билан кўрсатилган ҳолда) билан кесишиш нуқталари ва белгилари. Қўндаланг кесмалар вертикал бўйича 1:100 масштабда ва горизонтал бўйича 1:100дан 1:1000гача бўлган масштабда тақдим этилади;

3.3. Ичимлик сув таъминоти лойиҳаси Давлат экспертизасига топширилишидан аввал “Жиззах сув таъминот” АЖ билан келишилсин.

3.4. Қувурни тармоққа улашда “Жиззах сув таъминот” АЖдан вакил чиқирилсин.

IV. Қўшимча маълумотлар.

4.1. Лойиҳа доирасида таъминланадиган истеъмолчиларнинг кунлик ичимлик сув талаби 2026 йилга **12770** нафар 2040 йилда **13504** нафар аҳоли учун **5997,7** м³/суткани ташкил этади.

4.2. Техник шарт муддати 2 йил.

Директор ўринбосари в.в.б.

А.Мухитдинов