



“HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI” AJ
“TOSHKENT HUDUDIY FILIALI”

“” ELEKTR TARMOQLARIGA ULANISH UCHUN TEXNIK SHARTLAR

Texnik shart raqami: 27238262408
Sana: 20.07.2026

Murojaat raqami: 265023
Murojaat raqami (YIDXP): 312835683
Sana: 16.07.2026

1. **Obyekt:** Yangi ulanish, "M-39" xalqaro avtomobil yўlining Zangiota tumanidan ўtgan aholi g'ijum b'lgan 819 km qismida pi'adalarni uchun xavfsiz y'rti y'lagini qurish (PQ-165 FPPU) , Qurilishi rejalashtirilayotgan piyodalar uchun xavfsiz y'rti o'tish yo'lagi;
2. **Buyurtmachi:** "TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT ;
3. **Ulanadigan kuchlanishi:** 380V ;
4. **Ruxsat etilgan umumiy quvvat:** 20 kVt;
5. **Elektr ta'minoti toifasi:** III ;
6. **Obyektning manzili:** "M-39" xalqaro avtomobil yўlining Zangiota tumanidan ўtgan aholi g'ijum b'lgan 819 km qismida pi'adalarni uchun xavfsiz y'rti y'lagini qurish (PQ-165 FPPU)
7. **Faoliyat turi:** Qurilishi rejalashtirilayotgan piyodalar uchun xavfsiz y'rti o'tish yo'lagi;
8. **Asosiy elektr ta'minoti:**

1. Elektr ta'minoti 35/6 kV "Qaxramon" PSdan chiquvchi 6 kV "Qaxramon" fideriga ulangan "ILM SHU'LASI KONSELYARIYA MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI" MChJ tasarrufidagi 1000 kVA quvvatli 595-sonli transformator punktining 0,4 kV taqsimlash qurilmasiga alohida avtomat o'rnatib, kuchlanishi 0,4 kV elektr tarmog'i qurish orqali amalga oshirilsin.

9. Elektr ta'minotini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha shartlar.

2. 595-sonli transformator punktidan qo'shimcha quvvat olish uchun transformator punkti egasi "ILM SHU'LASI KONSELYARIYA MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI" MChJdan yozma ruxsatnoma olinsin.
3. Elektr energiyadan samarali foydalanish maqsadida foto elektr stansiyasi (quyosh panellari) o'rnatish tavsiya etiladi.
4. Yangi quriladigan 0,4 kV elektr tarmog'iga texnik xizmat ko'rsatish uchun Zangiota TET bilan texnik xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzilsin.
5. Qurilish ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26-dekabrdagi "Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalari" to'g'risidagi №1050-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda ishlar bajarilsin.
6. Elektr ta'minoti loyihasini ixtisoslashgan loyiha tashkiloti bajarsin. Ulanish nuqtasi Zangiota TET va "ILM SHU'LASI KONSELYARIYA MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI" MChJ bilan loyihada kelishilsin. Ulanayotgan elektr qurilmalari laboratoriya sinovidan o'tkazilsin. Energetika tizimiga ulanish uchun qo'yiladigan umumiy talablar bajarilsin.

7. Elektr energiya sarfini hisobga olish priborlari elektr tarmog'ining mansublik chegarasida o'rnatilishi nazarda tutilsin va elektr energiyani nazorat hisobini olishni avtomatlashtirilgan tizimi (ASKUE) hamda yuqori aniqlikdagi zamonaviy elektron hisoblagichlarni to'g'ridan-to'g'ri o'rnatilishi orqali amalga oshirilsin.

a) ASKUE priborlari alohida shkafda o'rnatilsin.

b) Ma'lumotlarni iste'molchi hisoblagichidan «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi hamda Zangiota TET kompyuter bazasiga uzatadigan qilib ASKUE tizimi ishga tushirilsin.

v) Iste'molchida o'rnatilgan hisoblagichlar ASKUE tizimiga ulangandan so'ng tizim haqida sertifikat olinishi va «HET» AJ Toshkent hududiy filialiga taqdim etilishi kerak.

g) Texnik topshiriq «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi bilan kelishilishi shart.

d) ASKUE tizimi «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi hamda Zangiota TET bazasiga tushirilishi iste'molchi hisobidan amalga oshirilsin.

8. Elektr uskunlarini yangidan tarmoqqa ulanishi elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha shartnoma tuzilgandan so'ng amalga oshirilsin.

9. Elektr ta'minoti loyihasi «HET» AJ Toshkent hududiy filiali, "ILM SHU'LASI KONSELYARIYA MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI" MChJ va "O'zenergoinspeksiya" bilan kelishilsin.

Xizmat ko'rsatish:

yu/k tomoni (elektr tarmog'i, RP, TP) – Zangiota TET texnik xizmat ko'rsatish shartnomasiga asosan TPning p/k qismi - Iste'molchi

p/k tomoni (elektr tarmog'i, el/usk.) - Iste'molchi

1. Elektr energiya xisobi elektr qurilmalari tuzilish qoidasi (PUE)ga asosan bajarilsin.

2. Texnik shartlar talablari bajarilishi shart.

3. Tarmoqqa ulanish uchun texnik shart asos deb hisoblanmaydi.

10. Texnik shart amal qilish muddati 1 yil.

Iste'molchining vazifalari:

1. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish (ulanadigan quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan iste'molchilar uchun), qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirishni tayyor holda topshirish shartnomasini tuzish.

1.1. Quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan taqdirda (elektr energiyasi iste'molchilari ixtiyoriga ko'ra) elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish uchun loyihalash, qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari yoki hududiy elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuzish va ishlab chiqilgan loyihani Energetika vazirligi huzuridagi Elektr energetikada nazorat inspeksiya bilan kelishish;

1.2. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish uchun iste'molchilar hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki boshqa qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari bilan tegishli shartnomalar tuzish hamda loyihaga va elektr uskunalari o'rnatish qoidalari talablariga muvofiq qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish;

1.3. Qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini yakunlangandan so'ng (quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalari ekspluatatsiya qilishga tayyorligi haqida xulosani rasmiylashtirish) hisobga olish tizimini plombalash va elektr ta'minoti shartnomasini tuzish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki YAIDHXP orqali so'rovnomaga yuborish;

2. Elektr ta'minoti shartnomasini tuzish.

Bosh muhandis: MUXAMEDJANOV PULOTBEK ULUGBEKOVICH

Mazkur hujjat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 31 avgustdagi 555-son Qarori bilan tasdiqlangan "Yuridik va jismoniy shaxslarni elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti" talablariga muvofiq shakllangan.

