

Характеристика участков линий электропередач

№ п/п	Наименование характеристики		Показатель характеристики
1	2	3	4
1	Напряжение линии электропередач		10кВ
2	Протяженность		50м - переход №1 50м - переход №2
3	Территория прохождения участков трассы		Застроенная местность
4	Климатические условия прохождения трассы		
5	Район по гололёду		II
6	Нормативный скоростной напор ветра		50daN/ m2
7	Температура воздуха	Максимальная	+45
		Среднегодовая	+15
		Минимальная	-30
		При гололеде	-5
8	Степень загрязнения атмосферы		II
9	Провод, кабель	Марка	Длина в м
10	Провод ВЛ-10кВ	АС50/8	195
11	Изоляция ВЛ-10кВ	ШФ20-Г	6шт
	Опоры линии электропередач 10кВ		
13	Опора ж/б промежуточная	П10-4	1шт

Лавозим		Ф.И.П	Имзо	Сана	"M-39" xalqaro avtomobil yo'lining Zangiota tumanidan o'tgan aholi gavjum bo'lgan 819 km qismida piyodalar uchun xavfsiz yer osti o'tish yo'lagini qurish (PQ-165 FRRU) obyektining ishchi loyihasi				
ЛБМ:					Переустройство линий электропередач	Босқич	Вароқлар	Вароқ	
Тузди:		Саидов У				ИЛ	3	6	
Текиширди:		Исмоилов Ф							
					Характеристика участков линий электропередач				
						"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" MCHJ			