

Объект номи: Охангарон туманида қурилатган уй-жойлар ва ётоқхона учун ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимини қуриш

Бош эксперт: ABDUMUTALIYEV ELYORJON ANVARJON O'G'LI
Эксперт: VAXOBOV MA'RUF MISLIMBEKOVICH

	<i>Изохлар</i>	<i>Жавоблар</i>
	E'tiroz va takliflar. Bosh reja	
1	Loyihahududi uchun ishlangan topografik xarita Vazirlar Maxkamasining 2025-yil 25-fevraldagi 85-sonli qarori va Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining 2025- yil 26-martdagi buyrug'iga asosan "Topografiya" ma'lumotlar bazasiga (topografiya.uz sayti orqali) kiritilsin va xabarnomasi taqdim etilsin;	Qabul qilindi . Kamchiliklar bartaraf qilinib tizimga qayta yuklanadi .
2	Loyiha hududining shamol guli SHNQ 2.01.01-22 ko'rsatgichlari asosida shakllantirilsin;	Qabul qilindi . Kamchiliklar bartaraf qilinib tizimga qayta yuklanadi .
3	Loyihalanayotgan oqova suvlarini tozalash inshootini joylashtirishda SHNQ 2.07.01-23 hamda SanQvaN 0103-25 talablariga amal qilinsin; Bosh reja ishchi loyiha to'plami Gost 21.508-20 talablari va na'munalari asosida ishlab chiqilsin;	Qabul qilindi . Kamchiliklar bartaraf qilinib tizimga qayta yuklanadi .
4	Loyihahududi uchun ishlangan topografik xarita Vazirlar Maxkamasining 2025-yil 25-fevraldagi 85-sonli qarori va Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining 2025- yil 26-martdagi buyrug'iga asosan "Topografiya" ma'lumotlar bazasiga (topografiya.uz sayti orqali) kiritilsin va xabarnomasi taqdim etilsin	Qabul qilindi . Kamchiliklar bartaraf qilinib tizimga qayta yuklanadi .
5	Loyihalanayotgan inshootlar va axoli turar-joy uylari orasidagi oraliq masofalar SanQvaN 0103-25 ning 4-ilovasi talablari asosida qabul qilinsin; Loyihalanayotgan inshootlar va axoli turar-joy uylari orasidagi oraliq masofalar SanQvaN 0103-25 ning 4-ilovasi talablari asosida qabul qilinsin;	Qabul qilindi . Kamchiliklar bartaraf qilinib tizimga qayta yuklanadi .

Исполнитель :

Choriyev.X