



Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 36-uy tel: +99899-710-24-81; +99897-530-09-24 ;

**Объект: Охангарон туманида қурилаётган уй-жойлар
ва ётоқхона учун ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимини қуриш**

Лойиҳалаш ташкилоти: “Саноат сув бино лойиҳа” х/к
Директор: Содиқов А.
ГИП: Содиқов А.
Эксперт – ХАМДАМОВ УМИД АМИНБАҲҲЕВИЧ

№	Изоҳ ва таклифлар	Жавоблар
Бўлим: НЭ		
1	Указать в проекте место КНС и питание к нему	Қабул қилиндим. Камчилик тўғирланди.
2	Предоставить проект после корректировки раздела ВК.	Қабул қилиндим
3	Кабель соединяющий инвертор в схеме ТП подобран некорректно.	Қабул қилиндим. Камчилик тўғирланди
4	При проектировании соблюдать правила ПУЭ и нормы ШНК, действующего в республике Узбекистан.	Қабул қилиндим.
5	Согласовать раздел электроснабжения проекта с “Худудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ.	Қабул қилинди. Объект қурилиш давомида «Худудий электр тармоқлари корхонаси» АЖ.» билан келишилди олишга қафолат берамиз.

Главный инженер проектной организации:  А. Содиқов.

