



Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 36-uy tel: +99899-710-24-81; +99897-530-09-24 ;

«Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси»

ДУК

Ohangaron tumani "Ko'ksaroy" MFYdagi "Ertosh" qishlog'ida ichimlik suv tarmoqlarini tortish

Лойихалаш ташкилоти:

“Саноат -Сув -Бино- Лойиха” х/к

Директор:

Содиқов А

ГИП:

Содиқов А.

Бош Эксперт:

ABDUMUTALIYEV ELYORJON ANVARJON O'G'LI

Эксперт:

ABDUMUTALIYEV ELYORJON ANVARJON O'G'LI

	Замечания и предложения	Ответы
Раздел Наружное водоснабжение (НВ)		
1	Tashqi suv ta'minotini bosh rejasida, suv tarmoqlarini o'lchov havolalarni ko'rsating. Ishchi loyiha rejasida quvurlarning burilish va quduqlar joylashuvini 90 gradusdan o'lchovlarni (привязка) ko'rsating..	Қабул қилинди.
2	Tashqi suv ta'minoti bo'limini barcha manfaatdor xizmatlar bilan kelishib taqdim e'ting..	Қабул қилинди
3	Tashqi suv ta'minoti bosh rejasida topografiyani amalga oshirgan tashkilotning shtampni ko'rsating.	Қабул қилинди Буюртмачи томонидан тақдим етилади.
4	Tashqi suv tarmog'idan avtomobil yo'lidan o'tayotganda joylarda korpus (кожух) bilan ta'minlang.	Қабул қилинди.
5	Tashqi suv va oqava suv bo'limini (SHNQ 2.04.02-19 va QMQ 2.04.03-19) ga muvofiq keltiring.	Қабул қилинди

6	Tashqi suv tarmog'i binolardan masofa kamida 5,0 metr bo'lishi kerak (SHNQ 2.04.02 19. 41.1-jadval)	Қабул қилинди. Айрим кўчаларда хонадонлар оралик масофаси жуда қисқа бўлганлиги сабабли айрим жойларда 5 метрдан кам қабул қилинди.
7	2024-йил 1-апрелдан бoshлаб бarchа loyihalarda ichimlik va oqova suv inshootlari hamda tarmoqlaridagi suv hisobini raqamlashtirish bo'yicha yechimlar, suv inshootlari va tarmoqlariga suv hisoblagichlarini o'rnatish, ichimlik suv tarmoqlarini aholi xonadonlarigacha yetkazib berishda ushbu xonadonlarni yagona billing tizimiga ulagan holda hisoblagichlar o'rnatishni aks ettirish majburiy hisoblanadi. PQ-343. 24.10.2023 y. 9-band. J	Қабул қилинди. Такдим этилди.
8	Loyiha hududi uchun ishlangan topografik xarita Vazirlar Maxkamasining 2025-йил 25 fevraldagi 85-sonli qarori va Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining 2025-йил 26-martdagi 69-sonli buyrug'iga asosan "Topografiya" ma'lumotlar bazasiga kiritilishi talab etiladi;	Қабул қилинди Буюртмачи томонидан такдим этилади
9	Suv ta'minoti uchun gidravlik hisobni taqdim qiling. Sxemalari bilan birga.	Қабул қилинди Лойихадаги кувурлар Буюртмачи хатига асосан танланди.
10	Suv tarmog'ini eng yuqori nuqtasida loyihalashtirilishi kerak bo'lgan havo chiqarish qurilmasini taqdim eting. Ishchi loyiha rejasi va bo'ylama profilda ko'rsating	Қабул қилинди. Такдим этилди.
11	Suv tarmog'ining eng past nuqtasida loyihalashtirilishi kerak bo'lgan nam quduq'i (мокрый колодец) bilan ta'minlang.	Қабул қилинди
12	Tashqi suv tarmog'ida quduqlar ish qismi balandligi 1.5 metrdan kam bo'lmasligi kerak. SHNQ 2.04.02-19. 8.57-band.	Қабул қилинди
13	Tashqi yong'inga qarshi gidrantlar bilan SHNQ 2.04.02-19. 6-jadvalga asosan ta'minlang.	Қабул қилинди
14	Suv tarmog'ini texnik taklif va loyiha topshirig'iga asosan ishchi loyihalarni to'liq ishlab chiqib ko'rib chiqish uchun taqdim qiling.	Қабул қилинди
15	Kaptaj ishchi loyihasini ko'rib chiqish uchun taqdim qiling	Қабул қилинди. Лойихада каптаж қабул қилинмади.
16	Loyihaga muvofiq umumiy ma'lumotlar va uskunalar, materiallarning spetsifikatsiyalarini taqdim eting.	Қабул қилинди

Главный инженер проектной организации:

А. Содиқов.

