



Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 36-uy tel: +99899-710-24-81; +99897-530-09-24 ;

Оҳангарон тумани "Овжазсой" МФЙда сув олиш иншоотини қуриш ва ичимлик сув тармоқларини тортиш

Лойихалаш ташкилоти:

“Саноат сув бино лойиха” х/к

Директор:

Содиқов А.

ГИП:

Содиқов А.

Эксперт –

XAMDAMOV UMID AMINBAYEVICH

№	Изоҳ ва таклифлар	Жавоблар
Бўлим: НЭ		
1	Предоставить тех. условие для подключения объекта к сети. в соответствии с ПП-4422 от 23.08.2019г.	Қабул қилдим
2	Предоставить полный пакет проектов электроснабжения объекта	Қабул қилдим. проект экспертга тағдим қилинди.Электр таминоти лойихасида мавжуд трансформатор. берилган нуксонли далолат нома асосида бази жихозлари янгисига алмаштирилди.
7	При проектирование соблюдать правила ПУЭ и нормы ШНК, действующего в республики Узбекистан.	Қабул қилдим
8	Согласовать раздел электроснабжения проекта с “Худудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ и территориальным управлением «Узэнергоинспекции»	Қабул қилдим

Главный инженер проектной организации:

А. Содиқов.

