



Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 36-uy tel: +99899-710-24-81; +99897-530-09-24 ;

«Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси»

ДУК

Ohangaron tumani "Sanam" MFY hududida yashovchi aholining markazlashgan ichimlik suv tizimini rekonstruksiya qilish

Лойихалаш ташкилоти:

“Саноат -Сув -Бино- Лойиха” х/к

Директор:

Содиқов А

ГИП:

Содиқов А.

Бош Эксперт:

SHOZAMONOV KAMOLIDDIN OLIMJONOVICH

Эксперт:

ABDUMUTALIYEV ELYORJON ANVARJON O'G'LI

	Замечания и предложения	Ответы
Раздел Наружное водоснабжение (НВ)		
1	Tashqi suv ta'minoti uchun berilgan texnik shartni ta'lablarini to'liq bajarilib ishchi loyihalarni taqdim qiling.	Қабул қилинди.
2	Tashqi suv ta'minoti bo'limini barcha manfaatdor xizmatlar bilan kelishib taqdim e'ting	Қабул қилинди. келишилди
3	Tashqi suv ta'minoti bosh rejasida topografiyani amalga oshirgan tashkilotning shtampni ko'rsating.	Қабул қилинди.
4	Tashqi suv ta'minotini bosh rejasida, suv tarmoqlarini o'lchov havolalarni ko'rsating. Ishchi loyiha rejasida quvurlarning burilish va quduqlar joylashuvini 90 gradusdan o'lchovlarni (привязка) ko'rsating.	Қабул қилинди.
5	Tashqi suv va oqava suv bo'limini (SHNQ 2.04.02-19 va QMQ 2.04.03-19) ga muvofiq keltiring.	Қабул қилинди
6	Tashqi suv tarmog'idan avtomobil yo'lidan o'tayotganda joylarda korpus (кожух) bilan ta'minlang.	Қабул қилинди.
7	Tashqi suv tarmog'i binolardan masofa kamida 5,0 metr bo'lishi kerak (SHNQ 2.04.02 19. 41.1-jadval	Қабул қилинди. Қабул қилинди.Санам маҳалласининг айрим кўчалари янгидан асфалт килинганлиги учун давлат

		маблагларини тежаш мақсадида ШНК 2.04.02 19. 41.1 бандига истисно тарзда айрим жойларда оралик масофа 5 метрдан кам қабул қилинди.
8	2024-йил 1-апрелдан бoshлаб бarchа loyihalarda ichimlik va oqova suv inshootlari hamda tarmoqlaridagi suv hisobini raqamlashtirish bo'yicha yechimlar, suv inshootlari va tarmoqlariga suv hisoblagichlarini o'rnatish, ichimlik suv tarmoqlarini aholi xonadonlarigacha yetkazib berishda ushbu xonadonlarni yagona billing tizimiga ulagan holda hisoblagichlar o'rnatishni aks ettirish majburiy hisoblanadi. PQ-343. 24.10.2023 y. 9-band. J.	Қабул қилинди.Замонавий сув хисоблагичларга узгартирилди.
9	Loyiha hududi uchun ishlangan topografik xarita Vazirlar Maxkamasining 2025-yil 25 fevraldagi 85-sonli qarori va Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining 2025-yil 26-martdagi 69-sonli buyrug'iga asosan "Topografiya" ma'lumotlar bazasiga kiritilishi talab etiladi;	Қабул қилинди Лойихадаги кувурлар Буюртмачи хатига асосан танланди.
10	Suv tarmog'ini eng yuqori nuqtasida loyihalashtirilishi kerak bo'lgan havo chiqarish qurilmasini taqdim eting. Ishchi loyiha rejasi va bo'ylama profilda ko'rsating	Қабул қилинди.Тақдим этилди.
11	Suv tarmog'ining eng past nuqtasida loyihalashtirilishi kerak bo'lgan nam quduq'i (мокрый колодец) bilan ta'minlang	Қабул қилинди
12	Tashqi suv tarmog'ida quduqlar ish qismi balandligi 1.5 metrdan kam bo'lmasligi kerag. SHNQ 2.04.02-19. 8.57-band.	Қабул қилинди
13	Loyihaga muvofiq umumiy ma'lumotlar va uskunalar, materiallarning spetsifikatsiyalarini taqdim eting	Қабул қилинди

Главный инженер проектной организации:

А. Соликов.

