

Согласовано:

Взаминв N

Подпись и дата

Инф. N подл.

Пози-ция.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса 1 ед., кг	Примечание																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																			
	1.1 Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций:																																																																																										
1	Щит силовой распределительный для наружной установки со встроенным IP65	ЩР			шт	1																																																																																					
2	Автоматический выключатель 3Р на 63А, харак.С				шт	1																																																																																					
3	Автоматический выключатель 3Р на 25А, харак.С				шт	3																																																																																					
4	Автоматический выключатель 1Р на 25А, харак.С				шт	3																																																																																					
5	Автоматический выключатель 1Р на 16А, харак.С				шт	10																																																																																					
	Стальная шина уравнивания потенциалов сечением 50х5мм				шт	1																																																																																					
6	Щит аварийного питания на два ввода ~380 In.p.=40А	ЩАП-33			шт	1		ЩАП																																																																																			
7	1.2 Электроустановочные изделия:																																																																																										
	Светильник длинный светодиодный, 220В, 36Вт , IP65	ДСП36			шт	106																																																																																					
8	1.3. Кабельные изделия:																																																																																										
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами кабель - 4х35 мм2, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ	ГОСТ 31996-2012 АВВГ-1,0кВ			км	0,40																																																																																					
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами кабель - 4х25 мм2, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ	ГОСТ 31996-2012 АВВГ-1,0кВ			км	0,312																																																																																					
9	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой сечением 3х2,5мм2	ВВГ-0,66			км	1,96																																																																																					
10	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой сечением 5х10,0мм2	ВВГ-0,66			км	0,25																																																																																					
	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой сечением 7х1,5мм2	КВВГ			км	0,5																																																																																					
Допускается замена оборудования и материалов, приведенных в спецификации другими заводами-изготовителями по выбору заказчика согласно проекта с аналогичными техническими параметрами и прошедшие государственную стандартизацию в РУз. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Договор №_____от _____2025 года</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">РП: Строительство подземного пешеходного перехода между гостиницей «Фаровон» в городе Хиба и строящимся напротив неё комплексом Конгресс-холла»</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Подземный пешеходный переход</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Проверил</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>РП</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Составил</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Спецификация оборудования, изделий и материалов</td><td colspan="3">ООО "Йул лойиха бюроси" Отдел проектирования искусственных сооружений г.Ташкент.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>															Договор №_____от _____2025 года									РП: Строительство подземного пешеходного перехода между гостиницей «Фаровон» в городе Хиба и строящимся напротив неё комплексом Конгресс-холла»			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				ГИП						Подземный пешеходный переход	Стадия	Лист	Листов	Проверил						РП	1	3	Составил															Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Йул лойиха бюроси" Отдел проектирования искусственных сооружений г.Ташкент.																				
						Договор №_____от _____2025 года																																																																																					
						РП: Строительство подземного пешеходного перехода между гостиницей «Фаровон» в городе Хиба и строящимся напротив неё комплексом Конгресс-холла»																																																																																					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата																																																																																						
ГИП						Подземный пешеходный переход	Стадия	Лист	Листов																																																																																		
Проверил							РП	1	3																																																																																		
Составил																																																																																											
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Йул лойиха бюроси" Отдел проектирования искусственных сооружений г.Ташкент.																																																																																				

				Пози-ция.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала.	Завод изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечание
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Датчик движения				шт	20		
					1.4. Трубные изделия:							
				11	Гофра Ф25мм				м.	1250		
				12	Труба ПНД d=50мм				м.	440		
					Труба ПНД d=110мм толщина 10мм				м	84		
				2	V. Заземления							
					Полоса 4x40 ГОСТ 103-2006 Ст3 сп1 ГОСТ 535-2005				м/кг	50/63		
					Заземляющий стержень стальной оцинкованный ф16мм, длиной 5000мм				м	15		
					Розетка с заземляющим контактом открытой установки, 220В, 16А, IP54				шт	2		
					Рытье и засыпка траншеи под кабель в грунте 2-й категории 80% мех способом, 20% вручную				м2/м3	480/531		
					Рытье и засыпка траншеи под контур заземление в грунте 2-й категории 100% вручную				м3	14		
									компл.	1		

