

Согласовано:

			Пози-ция.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса 1 ед., кг	Примечание						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9						
				1.1 Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций:													
			1	Щит силовой распределительный для наружной	ЩР			шт	1								
				установки со встроенным IP65													
			2	Автоматический выключатель 3Р на 160А, харак.С				шт	1								
			3	Автоматический выключатель 3Р на 80А, харак.С				шт	3								
			4	Автоматический выключатель 1Р на 25А, харак.С				шт	2								
			5	Автоматический выключатель 1Р на 16А, харак.С				шт	10								
				Стальная шина уравнивания потенциалов сечением 50х5мм				шт	1								
			6	Щит аварийного питания на два ввода ~380 In.p.=40А	ЩАП-33			шт	1		ЩАП						
			7	1.2 Электроустановочные изделия:													
				Светильник длинный светодиодный, 220В, 36Вт , IP65	ДСП36			шт	66								
			8	1.3. Кабельные изделия:													
				Кабель силовой с алюминиевыми жилами кабель -	ГОСТ 31996-2012			км	0,44								
				4х35 мм2, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ	АВВГ-1,0кВ												
				Кабель силовой с алюминиевыми жилами кабель -	ГОСТ 31996-2012			км	0,312								
			9	4х25 мм2, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ	АВВГ-1,0кВ												
				Кабель силовой с медными жилами с ПВХ	ВВГ-0,66			км	1,96								
			10	изоляцией и оболочкой сечением 3х2,5мм2													
				Кабель силовой с медными жилами с ПВХ	ВВГ-0,66			км	0,25								
		Взаминв N		изоляцией и оболочкой сечением 5х4,0мм2													
				Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ	КВВГ			км	0,5								
				изоляцией и оболочкой сечением 7х1,5мм2													
			Допускается замена оборудования и материалов, приведенных в спецификации другими заводами-изготовителями по выбору заказчика согласно проекта с аналогичными техническими параметрами и прошедшие государственную стандартизацию в РУз.														
Подпись и дата														Договор №_____от _____2025 года			
														РП: Строительство подземного пешеходного перехода между гостиницей «Фаровон» в городе Хиба и строящимся напротив неё комплексом Конгресс-холла»			
		Изм.							Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
														Подземный пешеходный переход	Стадия	Лист	Листов
		ГИП											РП		1	2	
Проверил																	
Инв. N подл.							Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Йул лойиха бюроси" Отдел проектирования искусственных сооружений г.Ташкент.									
		Составил															

				Пози-ция.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала.	Завод изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы кг	Примечание
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Согласовано												
					Датчик движения				шт	20		
					1.4. Трубные изделия:							
				11	Гофра Ф25мм				м.	1250		
				12	Труба ПНД d=50мм				м.	440		
					Труба ПНД d=110мм толщина 10мм				м	84		
				2	V. Заземления							
					Полоса 4x40 ГОСТ 103-2006 Ст3 сп1 ГОСТ 535-2005				м/кг	50/63		
					Заземляющий стержень стальной оцинкованный ф16мм, длиной 5000мм				м	15		
					Розетка с заземляющим контактом открытой установки, 220В, 16А, IP54				шт	2		
					Рытье и засыпка траншеи под кабель в грунте 2-й категории 80% мех способом, 20% вручную				м2/м3	480/531		
				Рытье и засыпка траншеи под контур заземление в грунте 2-й категории 100% вручную				м3	14			
				АВР 40А				компл.	1			
Инв. N подл.	Взаминв N	Подпись и дата										
						Изм.					Лист	
						Кол.уч.					2	
						Лист						
						Ндк.						
						Подпись						
						Дата						
Спецификация и оборудования. материалов												

формат А3