



Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 36-uy tel: +99899-710-24-81; +99897-530-09-24 ;

**Nurafshon shahri "Uchqun", "Ma'rifat", "Bobur", "Navro'z",
"Muqimiy", "Oybek", "Obod", "Qumariq", "Birlik", "Chig'iriq",
"Oppoq", "Yangiobod", "Yoshlik", "Nurafshon" va "To'ytepa"
MFYlarida oqova suv tarmog'i va oqova suv nasos stansiyalarini
Qurish**

Лойихалаш ташкилоти: “Саноат сув бино лойиха” х/к
Директор: Содиқов А.
ГИП: Содиқов А.
Эксперт – XAMDAMOV UMID AMINBAYEVICH

№	Изох ва таклифлар	Жавоблар
Бўлим: НЭ		
1	Предоставить тех. условие для подключения объекта к сети. в соответствии с ПП-4422 от 23.08.2019г. (для объектов Бобур, Марифат, Кумарик.)	Камчилик бартараф етилди
2	В проектах Расчетный ток подсчитан некорректно, пересчитать.	Камчилик бартараф етилди
3	Не соответствуют номиналы автоматических выключателей в проекте и в спецификации.	Камчилик бартараф етилди
4	При выборе сечения кабелей необходимо учитывать проверку их по длительному протеканию тока нагрузки и необходимо соблюдать требование правил ПУЭ глава1.3.	Қабул қилиндим
5	При выборе Коммутирующих устройств учитывать нагрузки в перспективе и запас в 10-25% по правилам ПУЭ.	Қабул қилиндим

Главный инженер проектной организации:  А. Содиқов.

