



Toshkent shahar suv ta'minoti

Aksiyadorlik jamiyati

270/4 – 3480

07.07.2026y

Ob'yektning shahar ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulanishni loyihalashtirish uchun

TEXNIK SHARTLAR

Ariza raqami **307056679**

Buyurtmachi **"Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi" DM**

Ob'yekt nomi **Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi binosini qurish**

Manzili **Yunusobod tumani, Iftixor MFY, Iftixor ko'chasi, 1-uy**

Sutkasiga - **1.68** m³ suv sarfi

Yong'inga qarshi extiyoj uchun sekundiga - **10.0** litr ichimlik suvi sarflanishi.

Sutkasiga - **1.68** m³ oqova suvining tashlanishi

Shartlar mazmuni:

Ichimlik suvi bo'yicha:

Suv ta'minoti Iftixor ko'chasidan o'tuvchi D – 600 mm – li tarmoqdan hal qilinsin. Suv sarfini hisoblash uchun O'z. Res. Prezidentining 24.05.2022 yildagi PQ-257-sonli qarorining 4 – bandiga asosan ob'ektning kirish qismiga masofadan ma'lumot uzatuvchi suv o'lchagich o'rnatilsin va «Toshkent shahar suv ta'minoti» AJning yagona billing bazasi bilan integrasiya qilinsin.

Oqova suv bo'yicha:

Oqova suv tarmog'ini D – 150 (200) mm – li hudud ichki oqova suv tarmog'iga hal etilsin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 11 oktyabrdagi "Tabiatni muxofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 820 – sonli qarori hamda 2010 yil 3 fevraldagi "Kommunal xo'jalik tizimida tabiatni muxofaza qilish faoliyatini yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 11 – sonli qarori talablariga asosan ishlab chiqarishdan chiqqan oqova suvlar lokal tozalash inshootida dastlabki (birlamchi) tozalanishi shart. Yerto'lada oqova suv tarmog'i o'tkazish va omborxona sifatida foydalanish

taqiqlanadi. Qor – yomg‘ir va alohida shartli toza suvlarni irrigatsiya arig‘iga yoki yaqindagi suv havzasiga tashlash lozim.

Yo‘l qurilish ob‘ektlarida amalga oshiriladigan qazish va kavlash ishlari Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 2026 yil 30 martdagi VII-21-36-14-0-K/26-son qarori talablariga qat’iy rioya etgan holda bajarilishi lozim.

Ichimlik suvi va oqova suv tarmoqlariga ulanish bilan bog‘liq barcha ishlar faqat vakolatli organlar ruxsatnomasi, tasdiqlangan texnik shartlar va kelishilgan loyiha hujjatlariga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Ruxsatnomasiz ish olib borish, xavfsizlik talablariga rioya qilmaslik hamda ishlardan so‘ng hududni avvalgi holatiga tiklamaslik qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo‘ladi. Ob‘ekt tegishli organlarning xulosasidan so‘ng ekspluatatsiyaga qabul qilinishi tavsiya etiladi.

Ob‘yekt ulanadigan shahar tarmog‘idagi suv bosimi $H_m = 1.0$ atm.

"Toshkent shahar suv ta‘minoti" AJ bilan suv ta‘minoti va oqova suv loyihasi kelishilgan bo‘lishi shart. Tarmoqqa ulanish Yunusobod tumani mutaxassisleri nazorati ostida bajarilsin. Ichimlik va oqova suv xizmatlaridan foydalanish «Abonentlar xizmati» bo‘limi bilan shartnoma tuzilgandan so‘ng ruxsat etiladi.

Texnik shart berilgan kundan boshlab **ikki yil** muddat ichida amal qiladi.

Texnik shartlar qurilish uchun asos bo‘la olmaydi.

**"Toshkent shahar suv ta‘minoti" AJ bosh
muhandisi**

U.X.Melikov

Ijrochi Tel. 252-19-56

