



FARG'ONA VILOYATI "ISSIQLIK TA'MINOTI"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Farg'ona shahri, Quvasoy ko'chasi, 248-uy, indeks:150104, pochta:fargona_issiklik_manbai.uz@bk.ru, fax-tel:(0373) 245-04-07

“22” 08 2026 yil

№ 55/02-2

ТЕХНИК ШАРТ

Таъминотчи: Фарғона вилояти “Иссиқликтаъминоти” МЧЖ

Объект: «Риштон тумани "Оқ-ер" МФЙ ҳудудида барпо қилинаётган "Янги Ўзбекистон" массиви учун иссиқлик таъминоти тизимларини қуриш (2-боскич)»

Уланиши мўлжалланган иссиқлик тармоқлари мавжуд иссиқлик тармоғига уланган ҳолда кўп қаватли уйлар юкламасини инобатга олиб бажарилсин. Янги қуриладиган иссиқлик тармоғи мавжуд ер ости қувурига уланган ҳолда бажарилсин.

1. Уланиш нуқтасидаги босим: Гидравлик ҳисоб-китобларга асосан.

Қайтиш қувуридаги босим: Гидравлик ҳисоб-китобларга асосан.

2. Уланиш нуқтасидаги статик босим белгиси: Гидравлик ҳисоб-китобларга асосан.

3. Лойиҳалаш учун ташқи ҳаво ҳарорати:

• а: -14°C

• б: -14°C

4. Иссиқлик тармоқларининг температура графиги:

• а) Иситиш учун $110-70^{\circ}\text{C}$.

5. Синиш чизиғидаги ташқи ҳаво ҳарорати t ташқи -14°C ни ташкил қилганда ҳарорат графиги $115-70^{\circ}\text{C}$.

6. Рухсат этилган максимал иссиқлик истеъмоли:

Лойиҳа жараёнида аниқлансин

7. Иссиқлик тармоқларини лойиҳалаштириш.

8. Уланиш нуқтасига зулфин, тартибга солувчи тугун (узелъ регулирования) ва тармоқ учун Иссиқлик тизими “Ёпиқ” тизимда мўлжалланган бўлиши лозим;

Иссиқлик тармоқларини лойиҳалашда ҳимоя қобиғига эга пенополиуретан (ППУ) қоплама билан олдиндан изоляцияланган ва Тезкор Масофавий Назорат Тизими (ТММТ) ўрнатилган, ГОСТ 30732-2020 талабларига мувофиқ қувурлардан фойдаланилсин.

9. Иссиқлик истеъмоли тизимларининг уланиш схемасини танлаш ва уларнинг гидравлик қаршилиги тармоқдаги белгиланган статик ва динамик босим билан боғланиши керак.

10. Уланиш лойиҳаси амалдаги қурилиш нормалари ва қоидаларига (СНИП, КМК, ШНҚ) мувофиқ ишлаб чиқилиши ва “Иссиқлик таъминоти” МЧЖ билан келишилиши лозим.

11. Қурилиш-монтаж ишлари бошланганда “Иссиқлик таъминоти” МЧЖ назорати остида амалга оширилиши лозим.

12. Техник шартларнинг амал қилиш муддати 1 йил.

Jamiyat direktori:

N.Tajibayev

Jamiyat bosh muhandis:



U.Djurayev