

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип . марка. Обозначение документа. Опросного листа	Тип оборудования изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Насосная							
1	Насосная станция (1 раб, 1 резерв) Q=20 м3/ч, H=47m N-5.5кВт. в комплекте: Всасывающий и напорный коллектор -затвор дисковый-4шт -клапан обратный 2шт -общая рама насосов -1 шт- -выброскомпенсаторы -4шт -трубопроводная обвязка- 1 кг -датчик давления 1-10бар -1 шт -манометр трёхходовым краном -2 шт -фильтр сетчатый Ø150-1 шт -датчик сухого хода -1 шт	CNP CDL 20-4			комп	2		
2	Шкаф управления с частотным преобразователем 5.5кВт на 2 насоса				компл	2		
3	Трубы стальная Ø159х6	ГОСТ 10705-80			пм	6		
4	То же Ø108х5				пм	6		
5	Отвод Ø150/Ø100				шт	3/3		
6	Фланец Ø150/Ø100				шт	2/2		
7	Задвижка Ø150/100				шт	1/1		
8	Дозатор				компл	1		
9	Труба стальная Ø50мм				пм	5		
10	Антикоррозийная изоляция стальных труб Ø150/ Ø100/ Ø50				пм	6/6/5		
11	Водомер Универсальный с датчиком передачи данных по канали GSM дуб5				компл	-		
12	Отопит.прибор- радиатор масляной электр. N=1,0квт				шт	2		
	Условно-чистые воды (Кс) (Насосная станция)							
1	Клапаны обратные поворотные, фланцевые Т до 225 С, Ду-32	19ч 21δр			шт	1		
2	Вентили запорные проходные муфтовые Т до 200° С. Ру-1,6 МПа, Ду-32	15δ 1П			шт	1		
3	Трубы полипропиленовые (ПП. Ду-32мм (40х6.7) муф С)	ТУ, 38-102-100-76			м	15		
	Пластмассовые фасонные части:							
4	Колено °90 D=40	PPRC			шт	2		
5	Муфта с наружней резьдой D=40	PPRC			шт	2		
6	Дрена жный насос Q=8м3/час H-5.0м N-0,3/0,18кВт				шт	1		

Инв.N подл.	Подпись и дата	Взам.инв.N										

Долж.	Ф И О.	Подп	Дата								
ГАП	О.Турсунов	Э.Ю		Наасосная станция		Стадия	Лист	Листов			
ГИП	М.Кодиров	Э.Ю				РП	3	3			
Разраб.	М.Абдурашидов	Э.Ю				Заказные спецификации оборудования систем В1			ООО "ВЕВАНО LOYIHA"		
Провер.	О.Турсунов	Э.Ю									