

Obyekt nomi	Ғиждувон тумани "Тодон" МФЙдаги 44-сон мактабни реконструкция қилиш (450ўринли қўшимча бино қуриш)
Yo'nalish	Bosh reja
Ekspert xulosasi	Salbiy
Bosh ekspert	YOSHUZOQOV BAXTIYOR JUMAGELDIYEVICH

Хулоса:

1. Для рассмотрения проектно-сметной документации и получения положительного сводного экспертного заключения необходимо выполнение следующих требований:
2. Во всех чертежах указать фамилию и имя ответственного лица за «Нормоконтроль», а также проставить его подпись в основной надписи (угловой штамп) на каждом листе (Приложение Д, ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.002-2014).
3. Генеральный план должен быть согласован с соответствующими организациями (требование АРТ).
4. Обязательно предоставить утвержденные красные линии и технические условия. Также необходимо представить лицензию или сертификат организации, разработавшей топографическую карту.
5. Необходимо указать отметки дорог и уклоны отвода дождевых вод, а также рекомендуется предусмотреть установку лотков по территории. В представленном проекте должны быть обоснованы марка бетона дорог и основания.
6. Представить на рассмотрение все сооружения предусмотренные генпланом.
7. Площадь участка на генплане должна соответствовать площади указанной в АПЗ.
8. На генплане уточнить какие здания – новое строительство, а какие существующие.
9. В соответствии с ШНК 2.01.01-94 необходимо разработать чертежи с указанием направления севера, розы ветров (скорости и направления ветра), а также схемы восхода и захода солнца. Должны быть представлены расчет освещенности здания, задания на проектирование солнечных панелей и расчеты солнцезащитных устройств.
10. Необходимо разработать объединенный внешний генеральный план всех коммуникаций.

11. Рекомендуется пересмотреть земляные работы и отметки, указанные в генеральном плане.

Ekspert



VIRYASKINA ZOYA PETROVNA