



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
SURXONDARYO VILOYATI
BOSHQARMASI

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Turon" bank, Tel/Faks: 71-203-11-18, E-mail: surxonekspertiza@mail.ru, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Nuraliyev Nurbek Baxtiyorovich



2026 - yil 14 - maydagi 280931 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Qiziriq tumani xo'jaliklarida kollektor tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va GTI qurish ishchi loyihasi bo'yicha.

Buyurtmachi: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI
SURXONDARYOSUVQURILISHINVEST DM

Bosh loyihachi: "TERMIZ LOYIHA SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi.

Qurilish turi: Yangi qurilish

Murojaat raqami: 119532

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilning 27-dekabrdagi PQ-393 sonli Qarori.

1.2. O'zbekiston Respublika Suv xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari tomonidan 26.02.2026yilda tasdiqlangan va Amu-Surxon irrigatsiya tizimlari xavza boshqarmasi boshlig'i bilan kelishilgan loyihalash topshirig'i.

1.3. "SURXONDARYOSUVLOYIHAQIDIRUV" MChJ tomonidan 15.04.2026 yil Reestr raqami 226040915 Obekt bo'yicha uchastkaning muhandislik-geologik sharoitlari haqidagi texnik hisobot.

1.4. Buyurtmachi tomonidan 2026 yilda tasdiqlangan loyiha smeta xujjatlarini ishlab chiqishda qo'llanadigan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, qurilish materiallari bo'yicha narxlar bayonnomasi.

1.5. TOPOGRAFIK MA'LUMOTNI MARKAZLASH TIRILGAN TOPOGRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI («TOPOGRAFIYa» MA'LUMOTLAR BAZASI) GA KIRITILGANLIGI TO'G'RISIDA XABARNOMA ro'yxatga olingan sana 2026-05-13 ro'yxatga olish raqami 107662 .

1.6. Surxondaryo viloyati Gidrometeorologiya markazining 12.05.2026 yildagi №46 xulosasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

Elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha - smeta hujjatlari tarkibi:

- 2.1. Umumiy tushuntirish xati,
- 2.2. Smeta hujjatlari,
- 2.3. Qurilish ishlarini tashkil qilish loyihasi,
- 2.4. Ishchi chizmalar.
- 2.5. Nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Loyihaning maqsadi – Qiziriq tumanidagi “K-8-11” kollektorining kengayib ketgan joylarini tuproq bilan to’ldirilib, kollektorning loyihaviy o’lchamlariga keltiriladi.

Qiziriq tumanidagi "ChT VST" xo’jaliklararo kollektorining 3+20 dagi perepadni qurish uchun mavjud kollektorning yaroqsiz holga kelib qolgan perepadning tepa qismidan suv tezligini so’ndiruvchi gidrotexnik inshoot (perepad) qurish loyihalangan.

Loyihaga ko’ra, ushbu tezoqarda quyidagi texnik yechimlar ko’zda tutilgan:

- Geometrik o’lchamlari: Inshootning balandlik farqi $H = 2,0$ metr bo’lib, u bir xil qiyalikda ($i = 0,333\%$) quriladi. Tezoqarning boshlanish qismidagi kengligi 3,5 metrni, chiqish (tugash) qismidagi kengligi esa 5,0 metrni tashkil etadi.
- Mustahkamlash ishlari: Inshootning kirish va chiqish qismlari tosh yotqizish orqali mustahkamlanadi.
- Konstruksiya: Tezoqarning beton qoplamasi ostiga qum-shag’al aralashmasidan iborat «yostiq» to’shaladi.
 - Beton ishlari: Asosiy qoplama sifatida armatura to’rlari bilan mustahkamlangan B15 sinfli beton ishlatiladi.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta’minoti.

-

5. Loyihani kelishilganligi to’g’risida hujjatlar.

5.1. Bosh reja buyurtmachi va “Amu-Surxon”ITXB xuzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi boshlig’i, Qiziriq tuman meliorativ tizim boshlig’i, hamda tuman hokimi o’rinbosari bilan 2026 yilda kelishilgan.

5.2. Surxondaryo viloyat ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o’zgarishi boshqarmasi Davlat ekologik ekspertizasining 2025 yil 12 dekabrda 01-02/10-4124 sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko’ra qo’shimcha qiymat solig’i (QQS) bilan **1 064 456 040** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **116 647 124** so'mga kamaytirilib, **947 808 916** so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **846 257 961** so'm

QQS: **101 550 955** so'm

Kamayishga ayrim ish turlari bo’yicha hajmlariga va lokal resurs ko’rsatigichlari me’yorlariga hamda ish turlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.1. Ekspertizadan o’tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo’yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo’shimcha va o’zgartirishlar kiritildi:

- umumiy tushuntirish yozuvlar kitobi hamda qurilishni tashkil qilish kitobi ma’lumotlari boyitilgan holda to’liq ishlab chiqilib taqdim qilindi,
- chizmalar to’liq rasmiylashtirildi, burchak muhir o’rni to’g’irlandi,

- loyihada qabul qilingan chuqurlik asoslandi,
 - ayrim ish turlarida lokal resurs ko'rsatgichlari me'yorlari to'g'irlandi.
- 6.2. Buyurtmachi va bosh loyihachi qurilish boshlanishidan oldin.
- buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlashi shart;
- 6.3. Loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tashkilotining loyiha bo'yicha taklif va tavsiyalarisiz ekspertiza ko'rigiga topshirildi.
- 6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
- 6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq:
- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
 - ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha echimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Qiziriq tumani xo'jaliklarida kollektor tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va GTI qurish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261 sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Mengliyev Jumanazar Turobovich, Rashidov Shuxrat Kayimovich

Bosh ekspert



**RASHIDOV SHUXRAT
KAYIMOVICH**