



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI HUZURIDAGI
AVTOMOBIL YO'LLARI QO'MITASI
QASHQADARYO VILOYATI
AVTOMOBIL YO'LLARI BOSH BOSHQARMASI**

**THE COMMITTEE FOR ROADS
UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
GENERAL DEPARTMENT FOR THE ROADS OF KASHKADARYA**

180100 O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar, Xonobod ko'chasi 23-uy
Tel: (75) 221-07-88, Faks: (75) 221-15-72, INN: 201908818 @qashqadaryoavtoyul

27 avgust 2026 yil.

1256-son

**"Suv ta'minoti va oqova suv
ob'ektlari qurilishi bo'yicha injiniring
kompaniyasi" UK Qashqadaryo viloyat
hududiy boshqarma boshlig'i
R.Ochilovga**

Qashqadaryo viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi, Sizning 2026-yil 19 avgustdagi 491-sonli xatingizga quyidagilarni ma'lum qiladi.

Xatda ko'rsatilgan ichimlik suv quvuri Kasbi tuman D-153 "Qarshi sh.- Beshkent sh.-Qamashi q.-Kasbi q- Koson sh." avtomobil yo'lining 38.9 km dan va 70 V052 "Kasbi shahri aylanma yo'li" ning 0-1 km lar oraligidan o'tkazilishi nazarda tutilgan.

D-153 "Qarshi sh.- Beshkent sh.-Qamashi q.-Kasbi q- Koson sh." avtomobil yo'lining 38.9 km dan va 70 V052 "Kasbi shahri aylanma yo'li" ning 0-1 km lar oralig'idan ichimlik suv tarmog'i o'tkazishda yo'lining ostki qismidan teshib (prokol) usulda va suv quvuri liniyasi yo'lining chetki (obochina) qismidan parallel o'tkazishni loyihalash uchun ShNQ 2.05.02-07 talablariga va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5 avgustda tasdiqlangan Avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonunga asosan quyidagi texnik shartlarga amal qilib loyihalashtirish shart.

TEXNIK SHARTLAR

1 Ichimlik suv quvurlarni o'tkazish uchun yo'l qoplamasini buzmasdan, yo'l poyini teshib (prokol) o'tqazish yo'li bilan ruxsat etiladi.

2. Ichimlik suv quvuri tarmoqlarini qurilish me'yorlari va qoidalari talablariga binoan temir quvurli g'ilof ichidan o'tkazilishi shart.

3. Ichimlik suv quvurlari tarmoqlari ustidagi tuproq qatlami 1,2 metrdan kam bo'lmasligi shart.

4. Temir g'ilof uzunligi yo'l poyi tugagan nuqta (brovka zemlyanogo polotno) dan har ikkala tomonga 5 metrdan qo'shilgan holda hisoblanishi shart.

5. Yo'l bo'ylab o'tkaziladigan ichimlik suv quvuri tarmoqlari liniyasi yo'l o'qidan 40 metr uzoqlikda bo'lishi shart.(Obochinadan o'tkazish qat'iyon taqiqlanadi)

6. Agar yo'l poyini teshmasdan qazib o'tiladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonunning 24 va 34-moddalarini buzgan hisoblanadi, ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda jinoiy javobgarlikka tortiladilar va keltirilgan zarar miqdori aniqlanib undirib olinadi.

7. Ichimlik suv quvuri tarmoqlari o'tqazish bilan bog'liq barcha ishlar yo'lga xizmat ko'rsatuvchi Kasbi TYFDM bosh muhandisi A.Xolmatov (88 675-64-00) ogohligida bajarilishi shart.

8. Ish bajarish vaqtida transport qatnovini YXXB xodimlari nazorat qilib turishi shart.

9. Barcha ishlar tugaganidan keyin yo'l mintaqasini tozalab, tartibga keltirib qo'yish shart.

10. Yo'lda uch yil davomida Ichimlik suv quvuri tarmoqlarini o'tkazilgandan keyin cho'kish yoki yemirilish hosil bo'lsa ushbu holatni bartaraf etish tayinlangan quruvchi zimmasiga yuklatiladi.

Boshqarma bosh muhandisi :



A.Jabborov

ijrochi A.Rustamov

[Signature]

Kup 14.06.2020 oqam