



O'zbekiston Respublikasi
Qurilish va
uy-joy kommunal
xo'jaligi vazirligi

№ 6584-536a-6753-953c-c1f5-2836-1885
Hujjat yaratilgan sana: 2026-07-27
Ariza raqami: 315110987

Hujjat berilgan: "SUV TA`MINOTI VA OQOVA SUV
OB`YEKTLARI QURILISHI BO`YICHA INJINIRING
KOMPANIYASI UNITAR KORXONASI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIIY
BOSHQARMASI" UNITAR KORXONA
STIR: 305977670

ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH TOPSHIRIG'I

2026-07-27 17:48 y.
1710-1710237-278557 -son

Loyihaviy bino (inshoot) turi:	Renovasiya hududining oqova suv tizimini barpo etish uchun loyihalashtirish
Loyihaviy bino (inshoot)ning manzili:	Kasbi tumani hududidan
Loyihaviy bino (inshoot)ning buyurtmachisi:	"SUV TA`MINOTI VA OQOVA SUV OB`YEKTLARI QURILISHI BO`YICHA INJINIRING KOMPANIYASI UNITAR KORXONASI QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIIY BOSHQARMASI" UNITAR KORXONA

Ushbu arxitektura-rejalashtirish topshirig'i faqat loyihalash ishlarini amalga oshirish uchun huquqiy hujjat hisoblanib, qurilish-montaj ishlarini boshlashga asos bo'la olmaydi.

Qurilish bosh boshqarmasining manzili va telefon raqamlari: Qarshi shahar I.Karimov ko'chasi 60a-uy tel: 752232312

#	Arxitektura-rejalashtirish topshiriqlarining qismlari	Qismlarning mazmuni
1	Arxitektura-rejalashtirish topshiriqlarini ishlab chiqish uchun asos bo'lgan hujjatlar	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.05.2026-yildagi PQ-96-sonli qarori.. 2. Davlat xizmatlari markazining 2026 yil № 315110987-sonli so'rovnomasi

2	Loyihalashtirilayotgan bino va inshoot (keyingi o'rinlarda obyekt deb ataladi) er uchastkasining joylashuvi va bosh rejada tutgan o'rni	Kasbi tumani hududidan
3	Loyihalashtirilayotgan obyekt hududining tabiiy-iqlim ko'rsatkichlari	Havo harorati: O'rtacha yillik + 25,1S: Baland harorati + 45S: Past harorati - 20S: Shamolning yo'nalishi: Iyun-avgust oylarida - shimoliy-sharq: Dekabr-fevral oylari - sharq tomonga esadi
4	Loyihalashtirilayotgan obyekt er uchastkasining geologik va topografik jihatdan o'rganilganligi	Holatni o'rganish uchun "OZGASHKLITI" davlat unitar korxonasining filialiga 1:500 nisbatdagi topoxarita ishlab chiqish uchun buyurtma berilsin, tuprok tarkibining geologik xulosasiga asosan loyihalashtirilsin.
5	Loyihalashtirilayotgan obyekt er uchastkasining chegaralari hamda unga tutash obyektlar yoki er uchastkalar to'g'risida ma'lumot	Renovasiya hududining oqova suv tizimini barpo etishni loyihalashtirish uchun
6	«Qizil chiziqlar va belgilar»	Loyihalashtiriladigan ob'ekt yer uchastkasining tasdiqlangan chegarasidan chiqmasdan, qurilish chiziqlariga amal qilgan holda loyiha ishlarini olib borilishi ta'minlansin.
7	Arxitektura talablari	Loyihani ishlab chiqishda: a) xarakatdagi (ShNK2.07.01-03*)shaxarsozlik me'yor va qoidalarga amal qilinsin; b) ob'ekt atrofidagi mavjud binolarga mujassamligi ta'minlansin, yagona arxitektura kurinishi (ansambli) tashkil etishlari lozimligiga aloxida e'tibor qaratilsin; v) ob'ektni rekonstruktsiya qilish loyihalarini ishlab chiqishni boshlashdan oldin (buyurtmachining talabiga binoan yoki tashqi kurinishidan avariya xolatining alomatlar mavjud bo'lganda) tegishli litsenziyaga ega bulgan loyiha va boshqa tashkilotlarning ob'ektning xolati (konstruktsiyalarning chidamlilik) buyicha xulosasi olinsin; g) ushbu arxitektura-rejalashtirish topshirig'iga muvofiq buyurtmachi tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan hamda alohida muxim ob'ektlar buyicha viloyat Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan kelishilgan loyiha topshiriqlariga hamda 1:500 nisbatdagi topoxaritada tasdiqlangan chegaralariga amal qilinsin; d) ob'ektning 1:500 nisbatdagi bosh rejasini loyihalashtirishda loyiha tashkiloti tomonidan qayta ixtisoslashtirilayotgan va rekonstruktsiya qilinayotgan bino tushirilgan hamda ob'ekt atrofida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari aks ettirilgan, ob'ektga kirish- chiqish yullari va avtomobillar to'xtash joylari tashkil etilishi nazarda to'tilsin;
8	Loyihalashtirilayotgan obyekt er uchastkasida mavjud bino va inshootlarni buzish yoki foydalanish bo'yicha takliflar	Loyihachining loyiha topshirig'iga muvofiq: a) qurilish uchun yer uchastkasidagi bino va inshootlarga aniqdik kiritilsin; b) qurilish uchun ajratilgan yer uchastkasida mavjud bino va inshootlardan foydalanishi inobatga olib takliflar ishlab chiqilsin.
9	Obyektni bosqichma-bosqich qurish	Qurilishning murakkabligiga va buyurtmachi tomonidan beriladigan loyiha topshirig'iga muvofiq qurilishni bir bosqichda olib borish va foydalanishga topshirish jarayonlari nazarda tutilishi mumkin.

10	Er maydonini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	Loyihaning obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish qismida quyidagilar: a) ob'ektda igna bargli, manzarali va boshqa daraxtlar hamda butalar va gullar ekilishi; b) ko'kalamzorlashtirish hududlarining gazon o'tlari bilan qoplanishi; v) landschaft arxitekturasining yechimlaridan foydalangan holda daraxtlarning qanday shakllarda bo'lishi inobatga olinsin.
11	Sanitariya-gigiyena talablari	Loyihalashtirishda sanitariya-gigiyena talablariga rioya etilsin. Loyihalashtirish jarayonida qurilish materiallari turlarini belgilashda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan taqiqlanmagan va sanitariya- gigiyena talablariga javob beradigan qurilish materiallaridan foydalanilishi shartligi ko'zda tutilsin. Ob'ekt qurilishi uchun tanlangan yer maydonidan oqib utuvchi kanal yoki ariq mavjud bo'lgan taqdirda, loyihadagi suv yunalishi hamda suvning muxofaza etish masofalarini saqlash va qirg'oqlarni obodonlashtirish va mustaxkamlash ishlari loyihalashtirish jarayonida inobatga olinsin
12	Yong'indan saqlanish talablari	Yong'indan saqlanish talablari ShNK 2.02.01-04 shaharsozlik normalari va qoidalariga asosan loyihalashtirilsin.
13	Ekologiya talablari	Loyihalashtirishda ekologiya va atrof-muxitni muxofaza qilish me'yorlariga amal qilinsin
13.1	Aloqa, pochta va telekommunikatsiya talablari	Loyihalashtirishda aloqa, pochta, axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar, davlat standartlari va me'yorlariga amal qilish.
13.2	Tuproqni muhofaza qilish va undan oqilona foydalanish talablari	Loyihalashtirishda tuproqni muhofaza qilish va undan oqilona foydalanishga qo'yilgan talablarga amal qilish
14	Loyihani kelishish	Loyiha arxitektura-rejalashtirish topshirig'iga muvofiqligiga O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki davlat xizmatlari markazi orqali quyidagilar bilan kelishilsin: viloyat Qurilish bosh boshkarmasi huzuridagi hududiy arxitektura-shaxarsozlik kengashi bilan bevosita viloyat Qurilish bosh boshkarmasi bilan. Kelishish uchun elektron shaklda quyidagi hujjatlar taqdim etilsin: 1) loyihaning arxitekturaga oid qismi (tushuntirish xati (tushuntirish xatida loyiha-smeta hujjatida yong'in xavfsizligiga, sanitariya-epidemiologiya va atrof-muxitni muxofaza qilish qoidalariga rioya etish bo'yicha va boshqa yo'nalishlarda bajarilgan ishlar aks ettiriladi)); 2) bino va inshootning fasadlari, qavatlar rejalari, qurilish ob'ektining bosh rejasi. loyiha-smeta hujjatlarini bevosita o'zlari sanitariyaepidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof- muxitni muxofaza qilish organlari bilan kelishadilar;
15	Qo'shimcha talablar	Loyiha tashkiloti loyihani kelishishi davomida viloyat Qurilish bosh boshqarmasi yoki ekspertiza xulosasida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi. Buyurtmachi o'z xoxishiga ko'ra qurilish ishlari tugagandan sung ob'ekt hududning ijro topotasvirini (er osti va yer usti muxandislik kommunikatsiyalari aks ettirilgan holda) bajarilishini ta'minlaydi va uning bir nusxasini viloyat Qurilish bosh boshqarmasiga topshiradi. Loyihani ishlab chiqishda zilzilaga bardoshlik talablari inobatga olinsin.

Muhandislik tarmoqlariga ulanish shartlari:

16	Ichimlik suv tarmog'i	Suv ta'minoti. Tashqi tarmoqlar va inshootlar QMQ 2.04.02-19 talablariga asosan bajarilsin.
----	------------------------------	---

17	Oqava suv tarmog'i (kanalizatsiya)	Binolar ichki vodoprovodi va kanalizatsiyasi QMQ 2.04.03.19 talablariga asosan bajarilsin.
18	Elektr tarmog'i	Elektrotexnik moslamalar QMQ 25.04.17-19 talablariga asosan bajarilsin
19	Gaz tarmog'i	Gaz tarmog'i QMQ 2.04.08-13 talablariga asosan bajarilsin
20	Telefon aloqa tarmog'i	Aloqa uzatish tarmoqlari uchun yer ajratish me'yorlari QMQ 2.10.06-97 talablariga asosan bajarilsin.
21	Issiqlik va issiq suv tarmog'i	Issiqlik va issiq suv tarmog'i QMQ 2.04.07-22 talablariga asosan bajarilsin.
22	Drenaj tarmog'i	Drenaj tarmog'i QMQ 4.02.04-04 talablariga asosan bajarilsin
23	Obyektni muhandislik tarmoqlariga ulash bo'yicha buyurtmachiga va loyiha tashkilotiga qo'yilayotgan talablar	Ob'ektlarni muxandislik tarmoqlariga ulanish tartib- taomillarni belgilovchi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorilarga rioya etilishi ta'minlansin. Ob'ektga ulanadigan yer osti va yer usti muxandislik kommunikatsiyalari unga chegaradosh o'zga yer uchastkalaridan o'tkaziladigan xolatlarda muxandislik kommunikatsiyalarining trassalari ushbu yer uchastkalari egalari bilan kelishilsin. Ob'ektga tegishli yer uchastkasi hududidan utgan yer osti va yer usti muxandislik kommunikatsiyalari ko'chirilishi (zarurat bo'lganda) loyihada inobatga olinsin. Ob'ektga ulanadigan yer osti muxandislik kommunikatsiyalarini yotqizishda ko'chalarni yopiq holda kesib utishni mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilsin.
24	Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ining amal qilish muddati	Ushbu arxitektura-rejalashtirish topshirig'iga amal qilish muddati: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 apreldagi 200-son qarorini 24 bandiga asosan arxitekturarejalashtirish topshirig'iga ART amal qilish muddati ikki yil etib belgilangan

**Касби тумани "Муғлон" ва "Дўстлик" МФЙ лари ҳудудидан янгидан қурулиши
режалаштирилаётган турар жой бинолари учун оқова сув тармоқлари қуриш таклифи**



Муғлон МФЙ
5-7 қаватли
6та 4-подъезд
364 хонадон.

Дўстлик МФЙ
5-7 қаватли
15та 1-2 подъезд
650 хонадон.

Политилеилен қутур 2х200мм	мм	7 580	2 510
ЛОС қуввати 100м³/сув	комп	4	7 000
Янги КНС	комп	1	200
Реконструкция КНС	комп	1	100
Жаме	мстн	10	110
Аҳоли	шт	4 072	
Хонадон	шт	1 018	

Дастлабки лойиҳа қиймати 10 110 млн. сум

Шартли белгилар

Янги оқова сув тармоғи Ø200мм

ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH TOPSHIRIG'INI ISHLAB CHIQDI:

Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish bo'limi rahbari:	Shomurodov Asqadjon Axmedovich
Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini tayyorlagan mutaxassis:	SHODMONOV SARVAR UMAROVICH

**ART loyihatoldi hujjat bo'lib, er uchastkasi yoki bino va inshootga mulk huquqini
tasdiqlamaydi hamda qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun asos hisoblanmaydi.**

O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi bo'lib, davlat organlari tomonidan ushbu hujjatni qabul qilishni rad etishlari qat'iy qat'iy taqiqlanadi. Hujjat haqiqiylikini repo.gov.uz veb-saytida hujjatning noyob raqamini kiritib yoki mobil telefon yordamida QR- kodni skaner qilish orqali tekshirish mumkin.

7773



«КЕЛИШИЛДИ»

**Қашқадарё вилояти Қурилиш ва
уй-жой коммунал хужалиги бош
бошқармаси бошлиғи**


_____ **У.Эрназаров**
« _____ » _____ **2026 й**

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**"Ўзсувтаъминот" АЖ
бошқаруви раисининг биринчи
ўринбосари**

_____ **Т.Ҳайдаров**
« _____ » _____ **2026 й**

**Касби туманида реновация ҳудудининг оқова
сув тизимини барпо этиш объекти**

**ИШЧИ ЛОЙИҲАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
УЧУН ТОПШИРИҚ**

Карши - 2026 йил

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Қашқадарё вилояти ҳудудий бошқармаси.
1.1	Объектнинг номи	Касби туманида реновация ҳудудининг оқова сув тизимини барпо этиш (лойиҳа-қидирув ишлари)
1.2	Қурилиш жойи	Қашқадарё вилояти Касби тумани.
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 13-мартдаги 96-сон қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш.
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.
4.1	Қурилишнинг тахминий баҳоси	Лойиҳа-қидирув ишлари учун 400,0 млн.сўм
5.	Буюртмачи реквизити	Қарши шаҳри “Ўзбекистон овози” кучаси 16-уй р/с 20210000300984892001, ЎзСҚБ Қашқадарё вилоят ҳудудий бошқармаси ИНН 305977670, ОКОНХ 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа.
7.	Бош лойиҳачи	Тендер танлови орқали аниқланади.
7.1	Бош пудратчи	Тендер танлови орқали аниқланади.
8	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш: I. Оқова сув тармоқлари қурилиши: - оқова сув тармоғи, узунлиги км (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) II. Оқова сув қувурига уланиш: - Касби туман “Муғлон” ва “Дўстлик” МФЙ ҳудудида янгидан қуриладиган турар-жой биноларини оқова сув тармоғига уланиши учун туман марказидаги мавжуд оқова сув тозалаш иншооти (КОС)га уланиш билан ҳал этилсин; III. КНС қуриш: - ажратилган ер майдони сатҳи КОС га нисбатан пастда жойлашган ҳолатда оқова сувларни ҳайдаш учун КНС қуриш кўриб чиқилсин (қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) IV. Электр ва Автоматик бошқарув тизими(АСУ): - мавжуд катта кучланишли ҳаво линиясидан тармоқ тортиш; (узунлиги ва кучланиши лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - трансформатор подстанциясини ўрнатиш; (қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: -уланиш нуқтаси ва тугалланиш нуқтаси “Қашқадарё сув таъминоти” АЖ томонидан берилган техник шартга асосан;
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	I. Оқова сув тармоқлар қурилиши: - полиэтилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (заводда и/ч); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган (отверцияланган) т/ бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қудуғи қопқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; II. Электр ва Автоматик бошқарув тизими(АСУ): - замонавий электрон эконо тизимли трансформатор подстанцияларини ўрнатиш; III. Жихоз ва ускуналар ўрнатиш: - эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - лойиҳани “Қашқадарё сув таъминоти” АЖ билан келишиш;

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
11.	Иншоот иш режими	Доимий.
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин.
13.	Атроф-мухит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-мухитга таъсир тўғрисида ариза" лойиҳасини бажариш (проект ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштириш талаби	Лойиҳада аниқланади.
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2027 йил.
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилади.
17.	Мухандислик тадқиқотлар и/чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан.
17.1	Лойиҳалаштириш учун буюртмачи томонидан тақдим этиладиган дастлабки маълумотлар таркиби	Архитектура режалаштириш топшириғи, "Қашқадарё Сув таъминоти" АЖ, Ўзбектелеком АК жанубий филиали, Қашқадарё вилоят автомобил йуллари бош бошқармаси, "Ўзбекистон темир йуллари" АЖларнинг техник шартлари.
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ ишлаб чиқилсин. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан;
18.1	Саноат ҳафсизлиги бўйича техник-муҳандислик чора-тадбирларини ишлаб чиқиш бўйича талаблар	"Саноат ҳафсизлиги тўғрисида"ги Ўзбекистон Қонуни талабларига мувофиқ ишлаб чиқилсин.
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлари қонунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича буюртмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20	Ҳисоб-китоблар варианти	Смета ҳужжатлари тақдим қилинсин.
21	Фуқаро мудоаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар	Қашқадарё вилояти ФВБ талабларига биноан лойиҳалансин ва келишилсин.

**«Қашқадарё сув таъминоти»
АЖ директори**

**“Сув таъминоти ва оқова сув
объектлари қурилиши бўйича
инжиниринг компанияси” УК
Қашқадарё вилояти ҳудудий
бошқармаси бошлиғи в.в.б**



Б.Шойимов

И.Эсанбаев



ТЕХНИК ШАРТ № 62

Буюртмачи: “Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК.

Иншоотнинг номи: Касби туман ренавация худудининг окова сув тизимини барпо этиш (лойиха-қилдирув ишлари).

Манзили: Касби туман “Муғлон, Дустлик МФЙ.

ОҚОВА СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ

1.Окова сув тармоғига уланадиган жой: Касби туман “Муғлон” ва “Дўстлик” МФЙ янғидан қурилаётган турар-жой биноларидан чиқариладиган оқовалар туман марказидаги мавжуд окова сувларни тозалаш иншоотига (КОС) уланиш билан ҳал этилсин.

КОС гача босимсиз окова сув коллекторларини қуриш ёки қуп қаватли уйлар қурилиши учун ажратилган ер майдонида ер сатҳи КОС га нисбатан пастда жойлашган ҳолатда оқоваларни ҳайдаш насос станцияси КНС қуриш лойихада аниқлансин

2.Уланадиган окова сув қувури диаметри: Гидравлик ҳисоб-китобларга қўра қабул қилинсин.

ҚўШИМЧА ШАРТЛАР

- ичимлик ва окова суви тармоқларининг лойихаси ШНК 2.04.02-2019 “СУВ ТАЪМИНОТИ ТАШКИ ТАРМОҚЛАР ВА ИНШООТЛАР” талаблари асосида ишлаб чиқилсин;

- окова сув чиқарувчи объектларнинг схемалари объект бош режасига мувофиқ тарзда тайёрлансин;

- лойиха доирасида қамраб олинadиган ҳар бир бино ва иншоотлар жойлашиш урни (нишаблилиги) асосий окова сув тармоғига босимсиз келиб тушишига мос равишда лойихалаштирилсин;

- лойихлаш жараёнида юзага келган техник талаблардан чекиниш зарурияти “Қашқадарё сув таъминоти” АЖ билан қўшимча равишда келишилсин.

- окова сув тизимига уланиш лойихаси топографик сурат асосида лойиха ташкилоти томонидан ишлаб чиқилсин;

- ишчи лойихада қувурлар диаметри, ер юзаси отметкалари кўрсатилган, мавжуд ёки ўтказилиши режалаштирилаётган қувурлар, лойихалаштирилаётган окова суви тармоғининг ён томондан қўриниш кесмаси тайёрлансин;

- ишчи лойихада замонавий ва энерготехжамкор ускуна ва жихозлардан

фойдаланилсин;

- окова сув иншоотларини ишчи лойиҳасини тайёрлашда оқоваларни зарарсизлантириш бўйича замонавий ускуналардан фойдаланилсин;

- окова сув тармоқлари ва иншоотлари қурилишида "Ўзсувтаъминот" АЖ томонидан ишлаб чиқилган техник талабни қўллаш;

- Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлигининг 2020 йил 24 январдаги 23-сонли буйруғига асосан технологик жараёнларни марказлаштирилган тартибда назорат қилиш, бошқариш ва электр энергияси сарфининг ҳисобини юритишда SCADA тизимига уланиш мумкин бўлган ўлчов ускуналари қўлланилсин.

Техник шартга амал қилиш муддати 2 (икки) йил.

Асос: Ўзбекистон республикаси Президентининг 2026 йил 13-мартдаги ПҚ-96-сонли қарори, Халқ депутатлари Қашқадарё вилояти кенгаши қарори, "Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК.нинг 10.03.2026 йилдаги 332-сонли қарори ва , Қасби туман филиалининг 12.06.2026 йилдаги 05/5-20-сонли техник хулосаси.

ИЧТБ бошлиғи



К.Қўйбоқоров.