

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ "ЭО"		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ М 1:500	
3	Однолинейная схема 0,4 кВ	
4	Принципиальная схема установки оборудования	
5	Спецификация оборудования	
6		

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
КМК 2.04.17-98	"Жилые и общественные здания".	
КМК 2.01.05-98	"Естественное и искусственное освещение".	
ГОСТ 21.614-88	"Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах".	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
ЭО.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	

Проект соответствует требованиям технологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный архитектор проекта

Общие данные: Наружное электроснабжение объекта (Питающие и распределительные сети)

Наименование объекта: Шофиркон туманидаги 38-сон мактабнинг санитария-гигиена инфратузилмасини яхшилаш

Проектировщик: ООО REAL MAX PROEKT.

Раздел проекта: ЭС (Наружные электрические сети и электроснабжение).

Установленная мощность - 16,426 кВт

Расчетная мощность - 11,49 кВт.


Источник питания: 0,4 кВ от низковольтного шкафа Школы 38

Категория надежности: III категория.

Характеристика кабельных трасс: Способ прокладки: В земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Дополнительная защита кабелей: По всей длине трассы кабели защищаются прокладкой в пластиковых гофрированных трубах ПВХ диаметром 40 мм для защиты от механических повреждений и агрессивных грунтов.

Марки используемых кабелей: АВВГнг (с алюминиевыми жилами)

Защита магистральных линий: Осуществляется в РУНН ТП автоматическими выключателями в литом корпусе IEK ВА88-33 ЗР 63А (35 кА) с микропроцессорными расцепителями типа EN с током отсечки и перегрузки, настроенными с учетом жесткого температурного режима (+50...+60 °С).

						ГП ЭС			
						Шофиркон туманидаги 38-сон мактабнинг санитария-гигиена инфратузилмасини яхшилаш (22 очколи хожатхона куриш)			
изм	Кол.	Лист	Н.док	Подпис	Дата	ПРОМЫВНАЯ УБОРНАЯ НА 22 ОЧКОВ	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Сафаров У					РП	1	5
Разраб.		Умеджонов Н.У				Общие данные	ООО "REAL MAX PROEKT"		