Раками Пози- ция	Номи ва техникавий таърифи Наименование и техническая характеристика	Тури маркаси.Суров вараги хужжатнинг белгиси. Тип,марка.Обозна-чение,документа,опрос-ного листа.	Ускуна,буюм, материалларнинг хос ракамИ.Код оборудования изделия,материал.	Ишлаб чикарган завод. Завод-изготовитель	Улчам берлиги единиц. измерен	Сони Кол-во	Беринингсоф,огирлиги.Масса единиц. кг	Эслатма Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I.Низковольтные сети 380/220 В							
	Оборудование и материалы:							
1	Кабель алюминиевый с ПВХ изоляцией сеч. 5х25 мм2	АВВГнг	1000		м.	100		
2,1	Труба ПВХ Д 40				П/М	100		Для ЩУН
2,2	Кабель с ПВХ изоляцией сеч. 1х6 мм2	ВПВ			П/М	210		Для погружного насоса
2,3	Наконечник кабельный , алюминивый (для сеч. 25 мм)	25-10-12-АУХЛ3			шт.	12		
3	Ведомость объемов монтажных и строительных работ:							
4	Протяженность кабельной линии 0,4 кВ				м	100		
	Щит учета							
7,2	*Счетчик активной и реактивной электрической энерги KAYFA MA309P*							
	GSM модем с выходом для RS-485	*IRZMC521-485G*			*шт*	*1*		
	Шкаф АСКУЭ (700х600х300)				*шт*	*1*		
	Крышки пластиковые для пломбирования				*шт*	*10*		
	Выключатель автоматический 63А ВА47-29 3Р				*шт*	*1*		
	Метизы				*шт*	*1*		
	Программное обеспечение				*шт*	*1*		
	Кабели, провода							
	Кабель информационный	*КВСПВ-5 4х2х0,52*			*м*	*10*		
	Промышленные силовые автоматы (в литом корпусе)	*IEK ВА88-33 3Р 63А (35 кА)*			*шт*	*1*		