



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail:
namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Tursunov Doniyor Ismonjanovich



2026 - yil 8 - sentabrdagi 295415 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati Namangan, Mingbuloq, Norin va Uychi tumanlarida 14 dona tik drenaj quduqlarini rekonstruksiya qilish

Buyurtmachi: "Namangansuvqurilishinvest" DM

Bosh loyihachi: "BUNYODKOR MELIORATOR LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tender asosida

Qurilish turi: Rekonstruksiya

Murojaat raqami: 143005

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.12.2025 yildagi PQ-393-sonli qarori.
- 1.2. "Norin-Sirdaryo" ITHB tomonidan tasdiqlangan va buyurtmachi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Namangan viloyati NSvaEB tomonidan tasdiqlangan, buyurtmachi va bosh loyihachi bilan kelishilgan ob'ektni joyida o'rganish dalolatnomasi.
- 1.4. O'zbekiston Respublikasi Tog'-kon sanoati va geologiya vazirligi huzuridagi Yer qa'ridan foydalanish markazining 2026 yildagi gidrogeologik xulosalar.
- 1.5. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 13.03.2026 yildagi 227474-sonli shartnoma.
- 1.6. Namangan viloyati ekspeditsiya boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan, Namangan viloyati NSvaEB bilan kelishilgan nuqson daolatnomalar.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:
 - Umumiy tushuntirish yozuvi.
 - Chizmalar va qaydnomalar.
 - Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Meliorativ tik drenaj quduqlar.

Loyiha topshirig'i, buyurtmachining 30.07.2026 yildagi 02-04/226-sonli xati hamda tasdiqlangan nuqson dalolatnomalariga asosan loyihada Namangan viloyat Nasos stansiyalari energetika boshqarmasiga qarashli mavjud Namangan tumanidagi 06-02- 6-

MK, 06-02-20-MK, 06-02-34-MK, Mingbuloq tumanidagi 06-01-07-MK, 06-01-60-MK, 06-01-16-MK, 06-01-46-MK jami 7 dona meliorativ tik quduqlarni qayta qazib kovlash (rekonstruksiya qilish) va mavjud Namangan tumani 06-02-15-MK, Mingbuloq tumani 06-01-01-MK, Norin tumani 06-03-86-MK, 06-03-101-MK, 06-03-104-MK, Uychi tumanidagi 06-04-26-MK va 06-04-38-MK jami 7 dona meliorativ tik quduqlarni mukammal ta'mirlash va boshqa ishlarni bajarish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. *Tashqi elektr ta'minoti* – ulanish nuqtasi etib ob'ektlarni elektr ta'minotiga ulanish nuqtalari mavjud ta'minotdan bajarilgan. Loyihada mavjud temir-beton tayanchlarga As-35 kesim yuzali o'tkazgich orqali simlarni yangilash va nosoz holdagi mavjud transformatorlarni quvvati 63 kVA bo'lgan KTPs rusumli transformator punktiga komplekt almashtirish, LEP-0,4kV hamda AIISKUE tizimi qurish ko'zda tutilgan. Tashqi 0,4 kVli tarmoqlari AVVG kabelda loyihalangan. Loyihada "Kaskad" turdagi boshqarish taqsimlash shitlari o'rnatilishi hisobga olingan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Davlat ekologik ekspertizasi Markazi Namangan viloyati filialining 15.12.2025 yildagi 01-02/07-4939-sonli va 9.07.2026 yildagi 01-02/07-6180-sonli xulosalari.
- Meliorativ tik drenaj quduqlar joylashuv sxemalari Namangan viloyati Meliorativ ekspeditsiyasi tomonidan tasdiqlangan, "Norin-Sirdaryo ITHB, NSvaEB va buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **4 375 429 189** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **0** so'mga kamaytirilib,

4 375 429 189 so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **3 086 785 023** so'm

Asbob-uskunalar: **819 848 181** so'm

QQS: **468 795 985** so'm

6.1. Belgilansinki, qayta ekspertiza berilishi munosabati bilan 3.08.2026 yildagi 291691-sonli va 2.09.2026 yildagi 294852-sonli yig'ma ekspert xulosalari – bekor qilinadi.

6.2. Ekspertiza tomonidan import qurilish materiallar va buyumlar, maxsus uskunalar narxlari ko'rib chiqilmadi.

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan, Mingbuloq, Norin va Uychi tumanlarida 14 dona tik drenaj quduqlarini rekonstruksiya qilish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich, Tursunov Doniyor Ismonjanovich,
Ataxo'jayev Nosirxon Noyimjonovich

Bosh ekspert



**JALILOV SHOKIRJON
ZOKIRJONOVICH**