

				Пози-ция.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса 1 ед., кг	Примечание					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9					
				1.1 Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций:													
Согласовано:				1	Щит силовой распределительный для наружной установки со встроенным IP65	ЩР			шт	1							
				2	Автоматический выключатель 3P на 80А, харак.С				шт	1							
				3	Автоматический выключатель 3P на 40А, харак.С				шт	3							
				4	Автоматический выключатель 1P на 25А, харак.С				шт	2							
				5	Автоматический выключатель 1P на 16А, харак.С				шт	10							
					Стальная шина уравнивания потенциалов сечением 50х5мм				шт	1							
				6	Щит аварийного питания на два ввода ~380 In.p.=32А	ЩАП-33			шт	1		ЩАП					
				7	1.2 Электроустановочные изделия:												
					Светильник длинный светодиодный, 220В, 36Вт , IP65	ДСП36			шт	64							
					Светильник БРА светодиодный, 220В, 24Вт , IP65	LED-24 W			шт								
Взаминв N				8	1.3. Кабельные изделия:												
					Кабель силовой с алюминиевыми жилами кабель - 4х35 мм2, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ	ГОСТ 31996-2012 АВВГ-1,0кВ			км	0,180							
					Кабель силовой с алюминиевыми жилами кабель - 4х25 мм2, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ	ГОСТ 31996-2012 АВВГ-1,0кВ			км	0,105							
				9	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой сечением 3х2,5мм2	ВВГ-0,66			км	1,34							
					Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой сечением 5х4,0мм2	КВВГ			км	0,45							
					Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой сечением 7х1,5мм2												
Подпись и дата				Допускается замена оборудования и материалов, приведенных в спецификации другими заводами-изготовителями по выбору заказчика согласно проекта с аналогичными техническими параметрами и прошедшие государственную стандартизацию в РУз.								№279051 от 11.08.2026					
												M39 Almati-Bishkek-Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining 822 km qismida yer osti piyodalar yo' lagini qurish					
Инв. N подл.												Подземный пешеходный переход			Стадия	Лист	Листов
												РП			1	1	
				Спецификация оборудования, изделий и материалов													