



Toshkent shahar suv ta'minoti

Aksiyadorlik jamiyati

270/4-79

12.01.2026y

Ob'yektning shahar ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulanishni loyihalashtirish uchun

TEXNIK SHARTLAR

Ariza raqami 242859443

Buyurtmachi "BADIY KO'RGAZMALAR DIREKSIYASI"

DAVLAT MUASSASASI

Ob'yekt nomi Ko'rgazma zal hududi

Manzili Yakkasaray tumani, Yunus Rajabiy MFY, Sharof Rashidov ko'chasi, 40-uy

Sutkasiga - 2.5 m³ suv sarfi

Yong'inga qarshi extiyoj uchun sekundiga - 25.0 litr ichimlik suvi sarflanishi.

Sutkasiga - 2.5 m³ oqova suvining tashlanishi

Shartlar mazmuni:

Ichimlik suvi bo'yicha:

Suv ta'minoti suv nasos stantsiyasiga quvvati 45,0 kVt bo'lgan chastotani rostlovchi qurilma (PChT) o'rnatish sharti bilan hudud ichki D – 100 mm li tarmoqdan ulash bilan hal qilinsin. Suv sarfini hisoblash uchun 07.03.2024 yildagi tasdiqlangan texnik talablarga muvofiq tarmoqning kirish qismiga intellektual masofadan ma'lumotlarni uzatuvchi aqlli (smart) suv xisoblagichlar o'rnatilsin hamda masofadan ma'lumot uzatish aloqa tizimi Toshkent shahar suv ta'minoti ning yagona billing bazasi bilan integratsiya qilinsin.

Oqova suv bo'yicha:

Oqova suv tarmog'ini Sh.Rashidov ko'chasidagi 40 – uy oldidan o'tgan D – 300 mm – li shahar oqova suv tarmog'iga hal etilsin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 11 oktyabrdagi "Tabiatni muxofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 820 – sonli qarori hamda 2010 yil 3 fevraldagi "Kommunal xo'jalik tizimida tabiatni muxofaza qilish faoliyatini yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 11 – sonli qarori talablariga asosan ishlab chiqarishdan chiqqan oqova suvlar lokal tozalash inshootida dastlabki (birlamchi) tozalanishi shart. Yerto'lada oqova suv tarmog'i o'tkazish va omborxona sifatida foydalanish taqiqlanadi. Qor –

yomg'ir va alohida shartli toza suvlarni irrigatsiya arig'iga yoki yaqindagi suv havzasiga tashlash lozim.

Ob'yekt ulanadigan shahar tarmog'idagi suv bosimi $H_m = 1.0$ atm.

"Toshkent shahar suv ta'minoti" AJ bilan suv ta'minoti va oqova suv loyihasi kelishilgan bo'lishi shart. Tarmoqqa ulanish Yakkasaray tumani mutaxassislari nazorati ostida bajarilsin. Ichimlik va oqova suv xizmatlaridan foydalanish «Abonentlar xizmati» bo'limi bilan shartnoma tuzilgandan so'ng ruxsat etiladi.

Texnik shart berilgan kundan boshlab **ikki yil** muddat ichida amal qiladi.

Texnik shartlar qurilish uchun asos bo'la olmaydi.

"Toshkent shahar suv ta'minoti" AJ bosh muhandisi



U.X.Melikov

Ijrochi Tel. 252-19-56