



Sirdaryo suv ta'minoti Aksiyadorlik jamiyati

01/03-1-169

18.04.2026y

Ob'yektning shahar ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulanishni loyihalashtirish
uchun

TEXNIK SHARTLAR

Ariza raqami 280097726

Buyurtmachi "SO`G`DIYONA QURILISH LOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Ob'yekt nomi 3-maktab binosi

Manzili Guliston shahar, Madaniyat MFY, Ezgulik ko'chasi, 44-uy

Sutkasiga - 3 m³ suv sarfi

Yong'inga qarshi extiyoj uchun sekundiga - 10 litr ichimlik suvi sarflanishi.

Sutkasiga - 3 m³ oqova suvining tashlanishi

Shartlar mazmuni:

Ichimlik suvi bo'yicha:

Suv ta'minoti Guliston shahar "Manaviyat" MFY "Ezgulik" ko'chasidan o'tuvchi D-200 mm li ichimlik suv tarmog'i qudug'iga qo'shimcha quduq (abonent xisobidan) qo'yilgan holda D-50 mm li quvur bilan ulanishingiz mumkin. Suv sarfini xisoblash uchun tarmoqning kirish qismiga ochib, yopuvchi kranik qo'yib, suv sarfidan kelib chiqib, ichimlik suvi zahirasi uchun suv sig'imi (ёмкость) va qo'shimcha quduq ichiga zamonaviy elektron suv o'lchagich asbobini o'rnatish. Suvdan foydalanish Guliston shahar bo'limi bilan shartnoma tuzilgandan so'ng ruxsat etiladi.

Oqova suv bo'yicha:

Guliston shahar "Manaviyat" MFY "Ezgulik" ko'chasi obyekt yaqinidan o'tuvchi D-300 mm li bosh oqova suv tarmog'i qudug'iga D-150 mm li quvir bilan ulanishingiz mumkin, ulanish nuqtasidan bosh tarmoq tagining chuqurligi Nash niz 1.4 m. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 11 oktyabrdagi "Tabiatni muxofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-

tadbirlari to'g'risida"gi 820 – sonli qarori hamda 2010 yil 3 fevraldagi "Kommunal xo'jalik tizimida tabiatni muxofaza qilish faoliyatini yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 11 – sonli qarori talablariga asosan ishlab chiqarishdan chiqqan oqava suvlar lokal tozalash inshootida dastlabki (birlamchi) tozalanishi shart. Yerto'lada oqava suv tarmog'i o'tkazish va omborxona sifatida foydalanish taqiqlanadi. Qor – yomg'ir va alohida shartli toza suvlarni irrigatsiya arig'iga yoki yaqindagi suv havzasiga tashlash lozim. Agar ushbu joyda yo'l asfalt qoplamasi va muhandislik (elektr,gaz,obodon) tarmoqlari bo'lsa, Yo'lning asfalt qoplamasini kovlash ishlaridan oldin maxalliy xokimiyat, "Obodonlashtirish" boshqarmasi va Sirdaryo viloyati "Yo'l boshqarmasi", Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, "yer osti injinerlik kommunikatsiyalari" (Uztelekom, Xalqaro kabel tashkilotlari) dan Ruxsatnoma olib, ikki tomonlama kelishilgan xolda yer kovlash ishlari amalga oshirilsin. Yuqorida ko'rsatilgan tashkilotlardan ruxsat olmasdan kovlash mumkin emasligini va o'zboshimchalik bilan kovlangandan so'ng kelib chiqadigan har qanday zararlar obyekt egasi yoki quruvchi tashkilot tomonidan to'liq qoplanishini eslatib o'tamiz. Yo'lning buzilgan qismini ta'mirlash ishlari yer kovlash ishlarini amalga oshirgan quruvchi tashkilot tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu texnik shart amallari bajarilmasa, tarmoqdan uzilishga sabab bo'lishini eslatib o'tamiz.

Ichimlik suvi va oqova suv tarmoqlariga ulanish bilan bog'liq barcha ishlar faqat vakolatli organlar ruxsatnomasi, tasdiqlangan texnik shartlar va kelishilgan loyiha hujjatlariga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Ruxsatnomasiz ish olib borish, xavfsizlik talablariga rioya qilmaslik hamda ishlardan so'ng hududni avvalgi holatiga tiklamaslik qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Ob'ekt tegishli organlarning xulosasidan so'ng ekspluatatsiyaga qabul qilinishi tavsiya etiladi.

Ob'yekt ulanadigan shahar tarmog'idagi suv bosimi $H_m - 1 \text{ atm}$.

"Sirdaryo suv ta'minoti" AJ bilan suv ta'minoti va oqova suv loyihasi kelishilgan bo'lishi shart. Tarmoqqa ulanish Guliston shahar mutaxassislari nazorati ostida bajarilsin. Ichimlik va oqova suv xizmatlaridan foydalanish «Abonentlar xizmati» bo'limi bilan shartnoma tuzilgandan so'ng ruxsat etiladi.

Texnik shart berilgan kundan boshlab **ikki yil** muddat ichida amal qiladi.

Texnik shartlar qurilish uchun asos bo'la olmaydi.

**"Sirdaryo suv ta'minoti" AJ bosh
muhandisi**

Ijrochi Tel. Q.Bekqo'ziyev 95
859 19 80

M.Yarov

