



**O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni
nazorat qilish inspeksiyasi
Sirdaryo viloyat hududiy boshqarmasi**

Guliston sh, Ibn Sino ko'chasi, 83-uy, Tel.: (998 71) 208-10-19 (0404), en.sirdaryo@exat.uz

15 iyul 2026 yil.

18-2-12/2048-son

X U L O S A

"HET" AJ Sirdaryo hududiy filiali tomonidan ishlab chiqilgan, Sirdaryo viloyati, Guliston shahar, Madaniyat MFY, Ezgulik ko'chasi 44-uyda joylashgan "SO'G'DIYONA QURILISH LOYIHA" MCHJ tomonidan loyihalashtirilgan 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab binosining elektr ta'minoti ishchi loyihasi kelishilganligi to'g'risida.

Yuqorida ko'rsatilgan loyiha ko'rib chiqish natijalari bo'yicha ruxsat berishga doir talablar va shartlarga muvofiq keladi va "O'zenergoinspeksiya" Sirdaryo hududiy bo'limi bilan kelishilgan hisoblanadi.

Energiya ta'minoti loyihasining texnik tavsiflari ushbu xulosaga ilovada belgilangan va xulosaning ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi.

Boshqarma boshlig'i o'rinbosari



N.Tavbayev

Madaniyat MFY, Ezgulik ko'chasi 44-uyda joylashgan "SO'G'DIYONA QURILISH LOYIHA" MCHJ tomonidan loyihalashtirilgan 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab binosining elektr ta'minoti loyihasining texnik tavsiflari.

"HET" AJ Sirdaryo hududiy filiali tomonidan ishlab chiqilgan.

Texnik shart "HET" AJ Sirdaryo hududiy filiali tomonidan 23.04.2026 yil № 24401213397-son bilan 280 kW quvvatga berilgan.

Loyiha bo'yicha iste'molchi elektr ta'minoti ishonchligining III-toifasiga kiritilgan.

Hisoblangan quvvati – 280 kW.

Loyihada quyidagilar ko'zda tutilgan: Asosiy elektr ta'minoti 10 kV kuchlanishda 110/35/10 kV « Markaz » PS dan chiquvchi 10 kV "O'zbekiston" havo elektr uzatish tarmog'ining yaqin ustunidan ulansin. Elektr taminoti uchun 10 kV HEUT umumiy uzunligi $L=25$ m bo'lgan AS-35/6,2mm² rusumli sim hamda $L=10$ m АПвПы-1x70/16 mm² kabel tarmog'i yordamida tarmoqning qurish bilan amalga oshirilishi;

РЛНД.1-10/400А-Y1 rusumli 10 kVli ajratgich GKTP - 400/10/0,4 kV tipidagi transformatorni o'rnatilishi.

Reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish uchun xisoblangan АYKPM 0.4-80-4-Y3 tipidagi quvvati 80 kVAr bo'lgan kondensatorlar qurilmasi o'rnatilishi; Elektr energiyasini hisoblash uchun loyihalashtirilgan GKTP 0,380 kV taqsimlash qurilmasiga elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi (EHNAT)ga mos, TE 73 SG 2-3 5 A rusumli hisoblagich 500/5 A tok transformator orqali ulanib o'rnatilishi.

Energiya samaradorligini oshirish maqsadida ilgari foydalangan generator uskunalari, kuchlanishni pasaytiruvchi transformatorlar, elektr dvigatellar, shuningdek, energiya samaradorligi "D" toifadagi energiya sarflovchi uskunalarni o'rnatilishi man etiladi.

Boshqarma bosh mutaxassisi



X.Abduraimov

311629757

13.07.2026

Ijrochi: X.Abduraimov