Asosiy to'plamning ishchi rasmlari ro'yhati

Sahifa	Nomlanishi	Eslatma
SK-1	Umumiy ma'lumot	
SK-2	Umumiy tushuntirish xati	
SK-3	S1,T3,T4-K1 tizimi rejasi. 1-qavat.	
SK-4	S1,T3,T4-K1 tizimi rejasi. 2-qavat.	
SK-5	S1,T3,T4-K1 tizimi rejasi. 3-qavat.	
SK-6	S1,T3,T4-K1 tizimi rejasi. 4-qavat.	
SK-7	Suv-issiq suv tizimi chizmasi rejasi.	
SK-8	Suv-issiq suv tizimi fazoviy chizmasi.	
SK-9	Oqava suv tizimi fazoviy chizmasi.	
SK-10	S2 tizimi fazoviy chizmasi.	

Tavsiya qilingan va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

Belgilanishi	Nomlanishi	Eslatma
Q.M.Q. 2.04.01-98	Ichki suv ta'minoti va oqava suv.	
Q.M.Q. 3.05.01-97	Ichki sanitar-texnik tizimlar.	
G.O.S.T. 21.601-79	Suv ta'minoti-oqava suv. Ishchi loyihalar.	
Q.M.Q. 2.01.03-96	Seysmik hududlar qurilishi.	
Q.M.Q. 2.08.02-96	Jamoat bino-inshootlari.	
	Taklif qilingan hujjatlar	
S-K.M.T.	Mahsulotlar tasnifi	

Ushbu loyiha amaldagi tartibda ishlab chiqarilgan umumiy me'yor va qoidalar tadbirlarni hamda ish paytida yong'in havfsizligini ta'minlashni nazarda tutadi

L. B. M. Abduholiqov

Shifr:			S-K
Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish			
o'zg.|varq|№ huj.|imz|sana		bosqich	varaq	varaqlar
Bajardi: Fakhriev A.			1	4
Umumiy ma'lumot		"Norma qurilish konsalting" MCHJ	

Umumiy ko'rsatmalar

Mazkur ishchi loyiha hegishli me'yoriy hujjat talablarini hisobga olgan holda arxitektura, qurilish va texnologik qismlarga muvofiq ishlab chiqilgan.

Dastlabki ma'lumotlar.

1.Zilzalabardoshlik - 9 ball

2.Cho'kmaydigan tuproq - m. gacha

3.Yer osti suvlari – m

4.Bino qurilish hajmi- м3

Suv ta'minoti

Suv ta'minoti va oqava suv tizimlarining asosiy ko'rsatkichlari

Tizim nomi	Kerakli bosim	Hisoblangan harajatlar				O'rnatilgan elektrodvigatel quvvati	Eslatma
		M³/sut (T°-10°)	M³/s	L/s	Yong'in holatida		
Uy ho'jaligi ichmilk							
suvi S1	10м	1,01	0,28	0,011	2,5		
Issiq suv		0,29	0,049	0,0087			
Maishiy oqav.suv							
K1		1,5	1,5	1,5			

Shartli belgilar

Tizim nomi	Belgilar
Ho'lalik ichimlik suvi	S1
Issiq suv quvurlari(elektr suv isitgichdan)	T3
Issiq suv quvurlari(quyoshli suv isitgichdan)	T4
Yong'inga qarshi suv quvurlari	S2
Ho'jalik oqava suv quvurlari	K1

Suv ta'minoti va oqava suv tizimi

Sovuq suv ta'minoti uy xo'jaliklari tarmoq'idan qabul qilinadi.

Yozuvlar soni bitta. Suv ta'minoti tarmog'ining oxiri yopilgan holda qabul qilinadi.

Quvurlar tarmog'i qavatlardagi pol bo'ylab yotqiziladi.

Suv tarmog'ida Ø32-20 mmlik polotlien quvurlardan foydalaniladi .

Issiq suv ta'minoti.

Issiq suv "Royal" nomli elektrvusitgichlardan hamda shu rusmdagi quyosh suvisitgichlaridan(kollektorli) olinadi. Quyosh suvisitgichlariga suv ta'minoti va boshqa suv stoyaklariga suv ta'minoti asosiy suv stoyagi orqali amalga oshiriladi. Qish mavsumida quyosh kollektorlari issiq suv ta'minotiga yetarli issiq suvni ta'minlay olmagan taqdirda zaxira sifatida elektr suvisitgichlardan foydalaniladi.

Tarmoqlar F25-20 mm polipropilen quvurlar orqali tayyorlanadi.

Issiq suv ta'minotida mahsus issiq suv tarmoq'i uchun ishlab chiqilgan quvurlardan foydalaniladi.

Oqava suv.

Binoda maishiy oqava suv tizimi loyihalashtirilgan . Quvur tarmoqlari Φ110-50mm plastik bosimli quvurlardan tayyorlanadi. Oqava suv 1-qavatda pol ostidan ochiq tarzda yotqizilgan, yuqori qavatlarda pol ostida yashirilgan. Bino ichidagi oqava suv oqava suv to'planadigan mahsus handaqqa tashlanadi.

Yong'inga qarshi suv ta'minoti.

Yong'inga qarshi suv ta'minoti tarmoqlari alohida, boshqa tarmoqlardan ajratilgan holda tayyorlanadi. Yong'inga qarshi suv tizimi quvurlari faqat po'lat quvurlardir. Bino ichki qismidagi yong'inga qarshi suv tizimi quvurlari pol ostida yashirilgan holatda bo'lib, korroziyaga qarshi moyli astar bo'yoq hamda qizil rangli moyli bo'yoq bilan ikki marta bo'yalishi shart. Qavatlardagi yong'in kranlari qubizning ostki qismi qavat polidan 1m 35 sm balandlikda, yong'in kranlari 1m 50 sm balandlikda joylashtirilishi lozim.

Shifr:			S-K
Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish			
o'zg.|varq|№ huj.|imz|sana		bosqich	varaq	varaqlar
Bajardi: Fakhriev A.			2	4
Umumiy tushuntirish xati		"Norma qurilish konsalting" MCHJ	

Suv-kanalizatsiya tizimi rejasi.



№	NOMI	maydoni m
1	Ya'tlak (qizlar)	9,21
2	Ya'tlak (bolalar)	11,02
3	Xojatxona (qizlar)	21,24
4	Xojatxona (o'qituvchi)	1,93
5	Xojatxona (bolalar)	28,08
6	Xojatxona (o'qituvchi)	1,93
7	Negironig bo'lgan shaxs uchun xojatxona	3,96
	jami:	79,39

Shifr:			S-K
Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish			
o'zg.|varq|№ huj.|imz|sana		bosqich	varaq	varaqlar
Bajardi: Fakhriev A.			3	4
17 o'rinli hojatxona binosi		"Norma qurilish konsalting" MCHJ	

Аксонометрическая схема система B1-T3,K1


Gorizontal quvurli suvisitgichlar HMW-20 100
Q=23л/с
3,30м
0,00м
Kanalizatsiya quvuri Ø110 va Ø50 dan
-0,60м
-1,00м
Ø32 Ø110
Ø32 Ø110
Ø110
Ø50
Ø32
Ø25
Ø20
Ø20
Ø20