



Sirdaryo suv ta'minoti

Aksiyadorlik jamiyati

87

21.05.2026y

Ob'yektning shahar ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulanishni loyihalashtirish uchun

TEXNIK SHARTLAR

Ariza raqami 293708532

Buyurtmachi "INNOVATSION UMUMIY LOYIHA" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT

Ob'yekt nomi No turar

Manzili Guliston tumani, Oltinvodiy MFY, Gulshan ko'chasi, 18-uy

Sutkasiga - 2.89 m³ suv sarfi

Yong'inga qarshi extiyoj uchun sekundiga - 15 litr ichimlik suvi sarflanishi.

Sutkasiga - 2.89 m³ oqova suvining tashlanishi

Shartlar mazmuni:

Ichimlik suvi bo'yicha:

Suv ta'minoti mavjud sxema bo'yicha D= 63mm – li tarmoqdan mavjudquduqda ulash bilan hal qilinsin. Ichimlik suvi buyicha: Suv ta'minoti Guliston tumani, Oltinvodiy MFY, Gulshan ko'chasi, 18-uyo'tuvchi eng yaqin tarmoqdan ichimlik suv tarmog'i qudug'iga qo'shimcha quduq (abonent xisobidan) qo'yilgan holda D-25 mm li quvur bilan ulanishingiz mumkin. Suv sarfini xisoblash uchun tarmoqning kirish qismiga ochib, yopuvchi kranik qo'yib, suv sarfidan kelib chiqib, qo'shimcha quduq ichiga zamonaviy suv o'lchagich asbobi o'rnatilsin. Suvdan foydalanish bo'limi bilan shartnoma tuzilgandan so'ng ruxsat etiladi.

Oqova suv bo'yicha:

Bu hududda markaziy oqova suv tarmog'i yo'qligi sababli, xonadon hududida "septik" sistema (выгребная яма) si qurilishini taklif qilamiz. Guliston tumani, xonadonidan chiqqan oqova suvlari quyidagi qoidaga asosan oqova suvlarning tashlashdan oldin tozalash kerak. Umum oqovaxonalardan alohida oqova suv tarmog'iga "Yog'moyushlagich" uskunasi o'rnatish kerak.

Yerto'lada oqova suv o'tkazish va omborxona sifatida foydalanish taqiqlanadi. Qor-yomg'ir va alohida shartli toza suvlarni oqova tarmog'iga tashlash man etiladi. Agar ushbu joyda yo'l asfalt qoplamasi va muhandislik (elektr, gaz, obodon) tarmoqlari bo'lsa, yo'lning asfalt qoplamasini kovlash ishlaridan oldin mahalliy hokimiyat, "Obodonlashtirish" boshqarmasi, Sirdaryo viloyati "Yo'l boshqarmasi", "Yer osti injinering" "Kommunikatsiyalar" (Uztelekom, xalqaro kabel tashkilotlari) dan ruxsatnoma olib, ikki tomonlama kelishilgan holda yer kovlash ishlarini amalga oshiring. Yo'lning buzilgan qismini ta'mirlash ishlarini yer kovlash ishlarini amalga oshirgan iste'molchi tomonidan amalga oshiriladi.

Ichimlik suvi va oqova suv tarmoqlariga ulanish bilan bog'liq barcha ishlar faqat vakolatli organlar ruxsatnomasi, tasdiqlangan texnik shartlar va kelishilgan loyiha hujjatlariga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Ruxsatnomasiz ish olib borish, xavfsizlik talablariga rioya qilmaslik hamda ishlardan so'ng hududni avvalgi holatiga tiklamaslik qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Ob'ekt tegishli organlarning xulosasidan so'ng ekspluatatsiyaga qabul qilinishi tavsiya etiladi.

Ob'yekt ulanadigan shahar tarmog'idagi suv bosimi $H_m - 1 \text{ atm}$.

"Sirdaryo suv ta'minoti" AJ bilan suv ta'minoti va oqova suv loyihasi kelishilgan bo'lishi shart. Tarmoqqa ulanish Guliston tumani mutaxassislari nazorati ostida bajarilsin. Ichimlik va oqova suv xizmatlaridan foydalanish «Abonentlar xizmati» bo'limi bilan shartnoma tuzilgandan so'ng ruxsat etiladi.

Texnik shart berilgan kundan boshlab **ikki yil** muddat ichida amal qiladi.

Texnik shartlar qurilish uchun asos bo'la olmaydi.

"Sirdaryo suv ta'minoti" AJ bosh
muhandisi

M Yarov

Ijrochi Tel. Usmonqulov S
990479961

