

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика Теплоснабжения	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код обо- рудования. изделия, материала.	Завод- изготовитель	Еди- ница из- ния ме- ре-	Коли- чество	Масса едини- цы, кг	Примечание
1	Трубы с тепловой изоляцией ППУ ОЦ Ø76x4				м	22		
2	Трубы с тепловой изоляцией ППУ ОЦ Ø57x3.5				м	4		
3	Задвижка стальная фланцевая Ø50 / Ø80мм	30с41нж1			шт	1 / 2		
4	Фланцы стальные Ø50 / Ø80				шт	2 / 4		
5	Отвод ППУ ОЦ 90°, Ø50 / Ø80мм	ОСТ 201.34.10.699-97			шт	2 / 8		
6	Вентиль запорный муфтовые Ø20мм (для спуска воды)	15кч18п			шт	2		
7	Вентиль запорный муфтовые Ø25мм (для воздухопуска)	15кч18п			шт	2		
8	Пенополиуретан				м²	0.7		
9	отцен. лист				м³	3.4		
10	Испытание и промывка системы				пм	22		
11	Опоры скользящие / Опоры неподвижные				шт	4 / 4		
12	Швеллер №18 L=1,0м				кг	20		
13	Уголок 36х36 / Металлическая пластина				кг	18 / 10		
14	Модульная котельная комбинированная(топливо:газ-уголь) МТУ-100 (КВ-50Т/Гн х 2)				комп	1		
15	Дымовая труба ст. электросварная Ø108				пм	6		

									HTC. CO	
						Мирзаабадский район, МФЙ «Йўлдошобод» - реконструкция семейного врачебного пункта «Йўлдошобод» (приспособление существующего здания на 50 посещений к ОП 1-го типа).				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№дог.	Подпись	Дата					
ГИП		Эшмурадов Д.				Теплоснабжения		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Эшмурадов А.				РП	1	3		
Разраб.		Абдуназаров А.				Спецификация оборудования		"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" OOO г.Гулистан 2025 г.		