

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОВ		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	ОВ-1
2	Общие данные (конец)	ОВ-2
3	План отопления М1:100	ОВ-3
4	План вентиляция М1:100	ОВ-4
5	Аксанометрическая схема системы фанкойл	ОВ-5
6	Принципиальная схема системы теплоснабжения и холодоснабжения	ОВ-6
7	Узел установки фанкойла	ОВ-7

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные докумнты</u>	
Серия 5.904-13 вып.0.1-1.1-2	Заслонки воздушные унифицированные различного назначения	
Серия 5.903-1	Узлы обвязки регулирующих клапанов на трубопроводах теплоснабжения калориферных установок	
Серия 5.904-17 вып.0.1-1.1-2	Глушители шума вентиляционных установок	
Серия 4.903-10 вып.8.9	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей.	
Серия 5.904-10	Детали крепления воздухопроводов	
Серия 5.904-51	Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
ОВ и К.С.	Спецификация оборудования	8 лист
О.Л.	Опросные листы на вентиляционные оборудование.	-

Ввод тепла
T1, T2 $\phi 76 \times 4.5$
ОВЗ

В1 Осево́й вентилятор
лист ОВ4

Technical drawing of a rectangular box with dimensions and labels. The drawing shows a top-down view of the box with a central rectangular cutout. Dimensions are indicated in millimeters (mm) with arrows. The overall width is 1000 mm, divided into four equal segments of 250 mm each. The overall height is 1000 mm, divided into four equal segments of 250 mm each. The central cutout has a width of 500 mm and a height of 500 mm. The box has a thickness of 10 mm. Labels indicate the 'Ввод тепла' (Heat input) at the top left, 'T1, T2 $\phi 76 \times 4.5$ ОВЗ' (Temperature sensors and heating coil) at the top left, and 'В1 Осево́й вентилятор лист ОВ4' (Axial fan, sheet OV4) at the top right.

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м³	Периоды года при tн, °C	Расход теплоты, кВт/ч				Расход холода, Вт	Установленная мощность электродвигателей, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий		
Здания семейного врачебного пункта.	403.23	-19	68740	—	См проект ВК	φ	—	0.15
								ОВ
			Guliston tumani «Sharq haqiqati» oilaviy shifokorlik punktini rekonstruksiya qilish (mavjud 50 qatnovli binoni 1-tip OPga moslashtirish)					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Директор	Эшмурадов Д.					стадия	лист	листов
ГИП	Эшмурадов А.					РП	1	7
Разраб.	Абдуназаров А.					"INNOVATSION UMUMIY LOYIHA"		
						ООО		
						г.Гулистан 2026 г.		
						Общие данные (начало)		