



“HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI” AJ
“SIRDARYO HUDUDIY FILIALI”

“” ELEKTR TARMOQLARIGA ULANISH UCHUN TEXNIK SHARTLAR

Texnik shart raqami: 24212221916
Sana: 06.05.2026

Murojaat raqami: 224479
Murojaat raqami (YIDXP): 288409692
Sana: 05.05.2026

1. **Obyekt:** Quvvatni oshirish, Mirishkor MFY, Birlashgan ko'chasi, 2-uy, Shifokorlik punkti;
2. **Buyurtmachi:** "INNOVATSION UMUMIY LOYIHA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT ;
3. **Ulanadigan kuchlanishi:** 380V ;
4. **Ruxsat etilgan umumiy quvvat:** 38 kVt;
5. **Elektr ta'minoti toifasi:** III ;
6. **Obyektning manzili:** Mirishkor MFY, Birlashgan ko'chasi, 2-uy
7. **Faoliyat turi:** Shifokorlik punkti;
8. **Asosiy elektr ta'minoti:**

1. Obyektni tashki elektr energiyasi bilan ta'minlash loyixasi 0,4 kV kuchlanishda bajarilsin.
2. Elektr energiyasi bilan ta'minlashning manbai etib, ulanish nuqtasi 35/10 kVli PS “Boyovut” dan chiquvchi 10 kVli “U.Yusupov” HT dagi TP № 610/160 kVA ning T-1 ning 0,4 kVli elektr uzatish tarmog'ining eng yaqin ustunidan qabul qilinsin.
3. Quvvatga asosan avtomat o'rnatilsin, rusimi va quvvati loyihada aniqlansin.
4. Ulanish nuqtasidan Obyektgacha tashqi energo ta'minoti uchun 0,4 kVli kabel elektr tarmog'i qurilsin, uning rusumi loyihada aniqlansin.
5. Qurilayotgan 0,4 kVli elektr tarmog'ining muhandislik kommunikatsiyalari bilan kesishib o'tish joyi, tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.
6. Mansublik chegarasiga, Sirdaryo viloyati hududida joriy etilayotgan ASKUE tizimiga mos bo'lgan TE 73 SG (sim kartali) zamonaviy elektr xisoblagich pribori o'rnatilsin. Turi va rusumi loyixada aniqlansin. Iste'molchilarni ASKUE tizimi orqali masofadan turib avtomatik tarzda uzgich (rassepitel) qurilmalari o'rnatilsin. Avtomatik tarzda uzgich (rassepitel) qurilmalari iste'molchi hisobidan o'rnatilishi belgilansin. “HET” AJ Sirdaryo hududiy filiali vakillari tomonidan elektr energiyasini hisobga olish tizimini plombalash amalga oshirilsin.

9. **Elektr ta'minotini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha shartlar.**

7. Qurilish ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26-dekabrda “Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalari” va “Yong'in xavfsizligi qoidalari” to'g'risidagi 1050-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda ishlar bajarilsin.
8. Yoritish chiroqlari svetodiodli lampalar orqali amalga oshirilsin. Loyihada O'zb.Resp. Prezidentining 2019 yil 22-avgustdagi PQ-4422- son qarori 3-ilovasi bilan tasdiqlangan quyosh fotoelektrik stansiyalari va quyosh suv isitish qurilmalari bilan jixozlash va 29.08.2022 yildagi 64-2022-sonli

bayyonni 2.1 bandlarini ijrosini ta'minlash ko'zda tutilsin.

9. Reaktiv quvvatni kompensatsiya qiluvchi qurilmalar o'rnatilsin.

10. Energotizimning maksimum yuklanmasi vaktida reaktiv quvvat koeffitsienti $\text{tg} = 0,25$ qilib belgilanadi.

11. Elektr uskuna, qurilma, sim va kabellarning izolyatsiya qarshiliklari va yerga ulangan konturlarning qarshiliklari o'lchansin va belgilangan me'yoriy talab darajasiga keltirilsin.

12. Yangi qurilgan elektr uskunalarini ekspluatatsiya qilish va balans mansubligi to'g'risida dalolatnomasi rasmiylashtirilsin.

13. Ishchi-loyiha xujjatlari tayyorlansin va loyiha xujjatlari "HET" AJ Sirdaryo hududiy filiali va "O'zenergoinspeksiyasi" Sirdaryo hududiy bo'limlari bilan ko'rib chiqilsin.

14. Ishchi-loyiha xujjatlariga asosan bajarilgan qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlari "O'zenergoinspeksiyasi" Sirdaryo hududiy bo'limi vakili ko'rigidan o'tkazilsin va bayonnomasi olinsin.

15. Elektr energiyasidan foydalanish uchun "HET" AJ "Energosavdo" filiali Sirdaryo bo'linmasi bilan shartnoma tuzilsin.

16. Texnik shart talablari bajarilgandan so'ng ulansin.

(Texnik shart tuman va shahar elektr ta'minotining texnik taklifiga asosan ishlab chiqiladi)

10. Texnik shart amal qilish muddati 1 yil.

Iste'molchining vazifalari:

1. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish (ulanadigan quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan iste'molchilar uchun), qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirishni tayyor holda topshirish shartnomasini tuzish.

1.1. Quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan taqdirda (elektr energiyasi iste'molchilari ixtiyoriga ko'ra) elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish uchun loyihalash, qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari yoki hududiy elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuzish va ishlab chiqilgan loyihani Energetika vazirligi huzuridagi Elektr energetikada nazorat inspeksiyasi bilan kelishish;

1.2. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish uchun iste'molchilar hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki boshqa qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari bilan tegishli shartnomalar tuzish hamda loyihaga va elektr uskunalarini o'rnatish qoidalari talablariga muvofiq qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish;

1.3. Qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini yakunlangandan so'ng (quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalari ekspluatatsiya qilishga tayyorligi haqida xulosani rasmiylashtirish) hisobga olish tizimini plombalash va elektr ta'minoti shartnomasini tuzish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki YAIDHXP orqali so'rovnoma yuborish;

2. Elektr ta'minoti shartnomasini tuzish.

Bosh muhandis: ABDUQODIROV DILSHOD ERKINJON O'G'LI

Mazkur hujjat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 31 avgustdagi 555-son Qarori bilan tasdiqlangan "Yuridik va jismoniy shaxslarni elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti" talablariga muvofiq shakllangan.

