



**CHIRCHIQ SHAHAR "ISSIQLIK TA'MINOTI " MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI**

Chirchiq shahri, yoshlik k'ochasi, 4a- uy, indeks: 111700 elect.manzil: pp _ chiek@mail.ru, fax. (7171) 6-34-95, tel. 6-34-95

№ 02-442

“ 15 ” 05 2026 y.

**O'zbekiston Respublikasi Qurilish va
uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzuridagi
“Kommunal loyiha ilmiy-tadqiqot instituti”
davlat muassasasi bosh muhandisi
A.Fayziyevga**

**Sizning 2026-yil 20-apreldagi № 011/05-141 sonli xatingizga asosan
Chirchiq shahar “Issiqlik ta'minoti” MChJ tomonidan texnik shart taqdim
qilinmoqda.**

Jamiyat direktori



M.M.Mirtullayev

Марказлашган коммунал иситиш тизимига уланиш учун
ТЕХНИК ШАРТ

№ 02-442

Сана: “19” 05 2026 йил

Таъминотчи: Чирчиқ шаҳар “Иссиқлик таъминоти” МЧЖ

Истеъмолчи: Чирчиқ шаҳар Ал-Бухарий, Хўжа-Ахрор валий, Пушкина, Розита кўчаларидаги кўп қаватли уйлар ва № 4 сонли ва № 6 сонли мактаблар, № 32 сонли МТМ.


Уланиш мўлжалланган иссиқлик тармоқлари (янги қурилиши зарур) мавжуд уланган юклама ҳамда уланаётган кўп қаватли уйлар ва ижтимоий соҳа объектлари юкламасини инобатга олиб уланиш нуқтаси:

“Дўстлик” қозонхонасидан чиқувчи ер усти қувуридан (юклама 12 МВт).

1. Уланиш нуқтасидаги босим: Гидравлик ҳисоб-китобларга асосан.
Қайтиш қувуридаги босим: Гидравлик ҳисоб-китобларга асосан.
2. Уланиш нуқтасидаги статик босим белгиси Гидравлик ҳисоб-китобларга асосан.
3. Лойиҳалаш учун ташқи ҳаво ҳарорати:
а: -14.
б: -14.
4. Иссиқлик тармоқларининг температура графиги:
а: истиш учун 115-70⁰С.
5. Синиш чизигидаги ташқи ҳаво ҳарорати $t_{\text{tashqi}} - 14^{\circ}\text{C}$ ни ташкил қилганда ҳарорат графиги 115-70⁰С.
6. Рухсат этилган максимал иссиқлик истеъмоли:
а: иситиш учун 7,7 Гкал/с (8,96МВт).
б: иссиқ сув учун 1,9 Гкал/с (2,21МВт).
7. Мавжуд қозонхонани модернизация қилиш (тасдиқланган нуқсон далолатномаси ва техник кўрик хулосасига асосан).
8. Уланиш нуқтасида электр юритгичли зулфин, тартибга солувчи тугун (узелъ регулирование) ва замонавий иссиқлик ўлчов асбоблари ўрнатиш зарур, иссиқлик ўлчов ускунаси масофадан узатиш асбоблари билан жихозланиши шарт.
9. Иссиқлик истеъмоли тизимларининг уланиш схемасини танлаш ва уларнинг гидравлик қаршилиги тармоқдаги белгиланган статик ва динамик босим билан боғланиши керак (1 ва 2 пунктлар).
10. Иссиқ сув таъминоти тизими ёпиқ схема бўйича иссиқлик тармоғига уланиш керак.
11. Объектнинг ички иссиқлик тизими ёпиқ тизимда ишлашини инобатга олиб лойиҳалаштирилиши керак ва Чирчиқ шаҳар “Иссиқлик таъминоти” МЧЖ билан келишилиши лозим.

12. Уланиш лойиҳаси амалдаги қурилиш нормалари ва қоидаларига (СНИП, КМК, ШНК) ларга мувофиқ ишлаб чиқилиши ва Чирчиқ шаҳар “Иссиқлик таъминоти” МЧЖ билан келишилиши лозим.
13. Қурилиш-монтаж ишлари Чирчиқ шаҳар “Иссиқлик таъминоти” МЧЖ техник назорати остида амалга оширилиши керак.
14. Лойиҳа “Ўзэнергияинспексия” Давлат инспексияси билан келишилган бўлиши керак.
15. Техник шартларнинг амал қилиш муддати – 2 йил.

ИЧТБ муҳандиси



Д.Фармонов